

项目综合 - 任务 #4900

安徽安保通电子有限公司 (合同编号: ROC20230303-05) (中国宣纸小镇国纸客厅及国纸水街1至3号楼项目-智能化工程) (农能艺)

2023-03-08 09:33 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	ROC-A6-X300	台	1	跟T100A的主机, 标配
2	报警主机	ROC-B5	台	1	
3	温湿度传感器	ROC-TH-S801	个	1	
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-S801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B801/5	根	1	
6	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	个	1	
7	指纹识别刷卡一体机 (IC)	F1plus+IC模块	个	1	
8	出门按钮	ROC-ACC-A118	个	1	
9	IC卡	ROC-ACC-A120	张	5	
10	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	个	1	
11	报警动环屏	ROC-ACC-A103	个	1	
12	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	个	1	采集消防控制柜干接点信号 (消防控制柜是否带通讯接口不确定, 已按照协议开发收费)
13	超声波探测器	SK600	台	1	
14	精密空调检测模块	ROC-AC-NY	套	1	
15	UPS检测模块	ROC-UPS-NY	套	1	
16	精密配电柜检测模块	ROC-ACM-AB01	套	1	

付款说明: 已付款

快递说明: 常规

包装说明: 按照包装贴标, 系统软件换成光盘的信息

发货日期: 外购到货后统一发

交货地址: 安徽省宣城市泾县注川镇桃花潭西阳光水岸453商业 收货人: 张尚龙 联系方式: 13955654266

历史记录

#1 - 2023-03-10 08:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-03-16 17:12 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-06-07 18:41 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

设备安装接线指导

#4 - 2023-07-18 18:08 - 陆志毅

传感器接线指导

#5 - 2023-09-04 16:53 - 陆志毅

- 文件 精简交流 YD-DEMS-BD2 交流配电系统协议规范20200701.xls 已添加

#6 - 2023-09-04 17:42 - 陆志毅

设备接线指导

#7 - 2023-09-06 08:56 - 陆志毅

- 文件 EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf 已添加

#8 - 2023-09-06 08:56 - 陆志毅

- 文件 EA900 6-20k G4 Modbus通信协议 (232通讯口客户版) .pdf 已添加

#9 - 2024-05-29 11:32 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 农能芝

- % 完成 从 10 变更为 100

客户已验收审计完成。

1716953502716205.png

#10 - 2024-06-07 10:59 - 卢丹群

备注：项目未调试定制项设备就完成验收了

文件

精简交流 YD-DEMS-BD2 交流配电系统协议规范20200701.xls	2.29 MB	2023-09-04	陆志毅
EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf	662 KB	2023-09-06	陆志毅
EA900 6-20k G4 Modbus通信协议 (232通讯口客户版) .pdf	896 KB	2023-09-06	陆志毅