

智慧机房 V2.0 - 任务 #494

任务 # 426 (完结): 新刷机包问题修正

空调页面的单机空调页面映射修改

2016-07-02 08:59 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-02
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
由于原来的旧页面是按Tag2来区分单机空调还是双机空调的，新页面更新之后修改为按Tag1来区分，但页面的相关数据读取及相关处理却没有同步更新。现按要求将用Tag1来区分单双机空调（固定Tag1=1为单机空调）。修改C2.asp文件line106将“ n.Tag1>0 ”改为“ n.Tag1 == 1 ”，修改smsubsys.asp数据读取SQL语句改为与C2.asp一致。			

历史记录

#1 - 2016-07-23 10:47 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

v1.1r已正式发布