

项目综合 - 任务 #4945

山东通广电子股份有限公司 合同编号：TGWZ20230310009（彭冲）复购

2023-03-27 13:59 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-27												
优先级:	普通	计划完成日期:													
指派给:	黄正梁	% 完成:	0%												
类别:		预期时间:	0.00 小时												
目标版本:		耗时:	1.50 小时												
描述															
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>品牌</th><th>详细配置</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>迈世</td><td>OM-A6 X300A</td><td>台</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	设备名称	品牌	详细配置	单位	数量	1	智慧机房主机	迈世	OM-A6 X300A	台	1
序号	设备名称	品牌	详细配置	单位	数量										
1	智慧机房主机	迈世	OM-A6 X300A	台	1										
增加主机一台，传感器为以前采购的设备															

历史记录

#1 - 2023-03-27 15:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-03-29 09:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-23 20:53 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2023-04-23 20:53 - 黄正梁

常规传感器安装接线指导

#5 - 2023-04-24 18:41 - 黄正梁

- 描述已更新。

接入的温湿度，水位，空调，四路照明控制器调试，水位未通