

项目综合 - 任务 #4970

天津启居安智科技发展有限公司 合同编号：OM20230404-05 邓枢枫

2023-04-07 17:14 - 方翠婵

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

序号	品名	型号	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100A	1	GW-A6 T400
2	GSM短信报警模块	OM-B3	1	GW-B3
3	声光报警器	OM-D2	1	GW-D2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	5	GW-TH-B801
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1	GW-LDA-B801
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1	GW-LDA-B601/5
7	精密空调检测模块 定制		1	
8	UPS检测模块 定制		1	
9	配电检测模块 定制		1	

10	消防检测模块 定制	1	
11	视频检测模块 定制	1	

备注：技术说明：定制客户的品牌 型号 LOGO

型号为备注栏型号

## 历史记录

#1 - 2023-04-07 17:28 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-04-12 14:01 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2023-05-25 14:33 - 邓枢枫

- 文件 GXE2 MODBUS 对外协议(借用ITA2) \_56785.pdf 已添加

#4 - 2023-05-25 15:12 - 邓枢枫

项目名称：中国社会出版社

#5 - 2023-06-27 17:07 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 90

常规设备已调试完成，短信报警器未插卡调试

精密空调接入2台编号：2057

UPS接入1台，编号：788

视频、配电未调试。

#6 - 2023-10-25 18:02 - 陆志毅

设备系统使用指导

## 文件

GXE2 MODBUS 对外协议(借用ITA2) \_56785.pdf

836 KB

2023-05-25

邓枢枫