

产品测试 - 任务 #5017

单相电量仪测试-JSY-MK-149-健思研

2023-05-08 10:45 - 王慧

状态:	新建	开始日期:	2023-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-12
指派给:	卢丹群	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、485通讯 2、485保护			

历史记录

#1 - 2023-05-08 10:56 - 卢丹群

产品准备就绪，资料齐全

#2 - 2023-05-08 10:56 - 卢丹群

- 指派给从卢丹群变更为苏正成

#3 - 2023-05-12 13:43 - 苏正成

- 文件 测试报告_JSY-MK-149.xlsx 已添加

- 文件 数据截图.png 已添加

- 指派给从苏正成变更为卢丹群

测试时发现电量仪不能获取到总有功电能

文件

信息确认表(硬件)-单相电量仪-健思研.docx	491 KB	2023-05-08	王慧
JSY-MK-149 导轨表(100A).doc	553 KB	2023-05-08	王慧
测试报告_JSY-MK-149.xlsx	301 KB	2023-05-12	苏正成
数据截图.png	91.2 KB	2023-05-12	苏正成