

项目综合 - 任务 #5085

四川泰博建筑智能化工程有限公司 合同编号：OM20230613-30 四川眉山珪升110kV变电站智能辅控工程项目
王丽红

2023-06-16 15:02 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16868963493 85593.png	3 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16868964274 63457.png	14 个	14	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16868964892 02795.png	8 个	8	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16868965844 45213.png	8 根	8	迈世
5		双门门禁控制器	OM-ACC-A112	双门门禁控制器	OM-ACC-A112		1 个	1	迈世
6		四门门禁控制器	OM-ACC-A113	四门门禁控制器	OM-ACC-A113		2 个	2	迈世
7	WRLKQ000301	人脸识别一体机/遮阳罩	DS-K1T342MF	人脸识别一体机/遮阳罩	DS-K1T342MF		1 个	1	迈世
8	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	16868975445 18840.png	9 个	9	迈世
9	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	16868975838 50639.png	10 个	10	迈世

			AC C- A1 18						
10	WICK0000 101	IC卡	O M- AC C- A1 20	IC卡	OM-ACC-A120	16868976587 61951.png	张	100	迈 世
11	WCLS0000 101	双门磁力锁	O M- AC C- A1 22	双门磁力锁	OM-ACC-A122	16868977582 53200.png	个	10	迈 世
12	WHWTC0 00104	红外探测器	O M- AC C- A1 00	红外探测器	OM-ACC-A100	16868978279 06453.png	个	9	迈 世
13	WCIMK00 0101	16路开关量 采集模块	O M- AC C- A1 04	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16868979004 39096.png	个	1	迈 世
14	WFSCG00 0101	风速传感器	O M- AC C- A2 13	风速传感器	OM-ACC-A213	16868980599 20460.png	个	1	迈 世
15	WDQJC00 0101	SF6传感器	O M- SF6	SF6传感器	OM-SF6	16868983201 81490.png	个	1	迈 世
16									迈 世
17									迈 世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机，

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：四川省眉山市丹棱县(丹棱经济开发区A区)兴欣大道1号

联系人1：李世成

联系电话1： 199 2317 3392

发货日期1：2023.6.16

快递说明1：顺丰，把常规货物先发，外购后发

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：常规

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-06-16 15:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-06-19 16:05 - 玉绍涛

- 描述已更新。

风速&SF6为建大仁科，地址11&10

#3 - 2023-06-19 16:09 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

指导安装

#4 - 2023-06-25 17:54 - 王丽红

- 描述已更新。

四川泰博建筑智能化工程有限公司 合同编号：OM20230625-25 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	单门磁力锁	OM-ACC-A123		

付款说明：已付款，明天付，明天发

包装说明：常规

快递说明：顺丰

发货日期：2023.06.26

现场的双门磁力锁因为尺寸不合适改成单门磁力锁，后面的双门磁力锁设备售后退回。

#5 - 2023-06-26 17:09 - 杜小栋

指导安装

#6 - 2023-06-28 16:20 - 王丽红

注意：以上出货产品六氟化硫OM-SF6为王字壳产品，货物编号：WDQJC000201。

#7 - 2023-06-30 10:57 - 王丽红

四川泰博建筑智能化工程有限公司 合同编号：OM20230628-28 （四川眉山补充门禁+SF6） 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
	总线终端	DM-ACC-A117		

付款说明：今日付款，今日发出，顺丰

收货地址：四川省眉山市丹棱县（丹棱经济开发区A区）兴欣大道 1号 收件人：徐工 联系电话：18942875519

发货日期：2023.10.11

#14 - 2023-10-12 17:35 - 杜小栋

门禁指导排查

#15 - 2023-10-17 11:35 - 陆志毅

客户反馈红外状态不对，设置闭合告警和断开告警都显示告警状态，当触发红外告警时，状态显示正常，经远程排查，是16路开关量模块设置问题，需在参数设置里面将断开标志设置为不等于0.

1697513699992023.png

#16 - 2023-11-08 19:27 - 杜小栋

门禁控制器更换指导

#17 - 2025-01-03 15:05 - 杜小栋

漏水地址指导修改