

项目综合 - 任务 #5096

西安传自信息科技有限公司

(合同编号: OM20230626-21) (中铁建工延安子长更新项目-第一批) (农能艺)

2023-06-27 09:21 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD000101	温湿度传感器	O M-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16793831475 22879.png	个	1	迈世
2	ZJKZJ001101	智慧机房主机	O M-A6T100A	智慧机房主机		16878278874台 35500.png	台	1	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	O M-LD A-B801	区域漏水检测器		16878279463个 23710.png	个	1	迈世
4	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	O M-LD A-B601/10	区域漏水检测电缆-5M		16878279507根 56301.png	根	1	迈世
5	WYWTC000102	烟雾探测器	O M-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A305	16878281298 03863.png	个	3	迈世 485通讯
6	-	触摸动环屏	O M-ACC-A103	触摸动环屏		-	台	1	迈世 无线测温，除湿机数据定制到动环屏
7	-	无线测温主机	-	无线测温主机	OM-KAG		台	1	迈世
8	-	无线温度传感器 (有源)	-	无线温度传感器 (有源)	OM-C700		个	3	迈世
9	-	除湿机检测模块	定制	除湿机检测模块	OM-CS-NY		套	1	迈世
10	-	集中端	O M-CMP	集中端		1	套	1	迈世

-10

-10

主机接入设备说明：常规

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无线测温，除湿机数据定制到动环屏

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：陕西省西安市未央区常青二路MAX未来B座21706

联系人1：赵思嘉

联系电话1：17782655617

发货日期1：外购的无线测温产品到货后一同发货

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	已付款

历史记录

#1 - 2023-06-27 15:20 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2023-06-28 08:51 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-07-03 14:37 - 农能艺

- 描述 已更新。

#4 - 2023-07-03 17:06 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202188222790 2023.6.30

#5 - 2023-07-03 17:57 - 杜小栋

平台安装配置完成

#6 - 2023-07-05 11:09 - 农能艺

- 主题从西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20230626-21) (试点一套, 重点客户) (农能艺) 变更为西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20230626-21) (中铁建工延安子长更新项目) (重点客户) (农能艺)

#7 - 2023-07-07 09:19 - 农能艺

- 描述已更新。

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-T H-B 801	温湿度传感器	OM-TH-B801	167938314752 2879.png	个	10	迈世
2	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T10 0A	智慧机房主机	OM-A6 T10 0A	168869181447 8998.png	台	10	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LD A-B 801	区域漏水检测器	OM-LD A-B 801	168869196723 9424.png	个	10	迈世
4	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	OM-LD A-B 601/ 10	区域漏水检测电缆-10M	OM-LD A-B 601/ 10	168869198245 6851.png	根	10	迈世
5	WYWTC000102	烟雾探测器	OM-AC C-A 305	烟雾探测器	OM-AC C-A 305	168869205370 8988.png	个	20	迈世
6	-	触摸动环屏	OM-AC C-A 103	触摸动环屏	OM-AC C-A 103	-	台	10	迈世
7	-	无线测温主机	OM-KA G	无线测温主机	OM-KA G	-	台	10	迈世
8	-	无线温度传感器 (有源)	OM-C7 00	无线温度传感器 (有源)	OM-C7 00	-	个	45	迈世
9	-	集中监控管理软件授权	定制	集中监控管理软件授权	定制	原OM-CMP-10平台扩容, 接入20台主机以内	套	1	迈世
10	-	除湿机检测模块	OM-CS -NY	除湿机检测模块	OM-CS -NY	-	套	10	迈世
合计									

主机接入设备说明: 无

传感器配置说明：无线测温主机，5台1拖3，另外5台1拖6

动环屏显示说明：无线测温主机，除湿机数据定制到动环屏

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品打包方式说明1：常规
收货地址1：陕西省延安市子长市桃树洼沟德邦物流
联系人1：常胜
联系电话1：18066847487
发货日期1：2023-7-14
快递说明1：常规

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

#8 - 2023-07-10 19:13 - 杜小栋

安装指导

#9 - 2023-07-14 09:09 - 玉绍涛

动环屏数据未调试全, 后期根据项目情况在调试

#10 - 2023-07-18 17:08 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

测试除湿机协议未通

#11 - 2023-07-24 14:18 - 玉绍涛

- 文件 JTY-GM-RS311_RS411 烟感说明书 Ver1.4.pdf 已添加

地址 : 51-52 *10

#12 - 2023-07-26 17:43 - 杜小栋

测试协议

#13 - 2023-08-01 17:01 - 杜小栋

远程测试除湿机协议

#14 - 2023-08-29 15:29 - 杜小栋

现场调试

#15 - 2023-08-29 15:30 - 杜小栋

现场指导安装

#16 - 2023-08-30 19:57 - 杜小栋

现场指导

#17 - 2023-09-01 15:53 - 杜小栋
指导调整配置

#18 - 2023-09-20 17:34 - 杜小栋
指导配置平台

#19 - 2023-09-21 17:31 - 杜小栋
指导主机调试

#20 - 2023-10-07 16:54 - 杜小栋
触摸屏指导刷机，数据待核对

#21 - 2023-10-31 17:08 - 杜小栋
触摸屏反馈数据无误

#22 - 2023-11-09 15:22 - 杜小栋
一台无线测温环存在温度异常已建议客户返修

#23 - 2023-11-21 18:33 - 杜小栋
平台配置异常处理

#24 - 2023-11-29 16:04 - 杜小栋
指导配置主机

#25 - 2023-12-01 14:35 - 杜小栋
除湿机数据显示异常指导处理

#26 - 2024-01-03 10:06 - 杜小栋
- 文件 除湿机emo.txt 已添加
- 文件 除湿机V6.2.pdf 已添加
- 文件 SM4941.def 已添加

#27 - 2024-01-03 10:07 - 杜小栋
除湿机协议温度需按符号位解析，第一位0为+ 1为-

#28 - 2024-01-09 11:57 - 杜小栋
如测点 31001=32770 现场温度是-0.2 。32770 解析转化为2进制 1000 0000 0000 0010 首位1代表负，二进制10转化为十进制为2
系数0.1 组合数据-0.2

#29 - 2024-01-09 16:07 - 张群瑞
#26#27#28 楼反馈问题处理升级补丁：

1、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5096 西安传自信息科技有限公司
(合同编号：OM20230626-21) (中铁建工延安子长更新项目) (重点客户) (农能艺)

2、参考“readme.txt”说明；

3、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#30 - 2024-01-11 16:24 - 杜小栋

- 文件 除湿机.zip 已添加

#29楼已升级，目前数据正常

#31 - 2025-01-08 09:24 - 农能艺

- 主题从 西安传自信息科技有限公司（合同编号：OM20230626-21）（中铁建工延安子长更新项目）（重点客户）（农能艺）变更为 西安传自信息科技有限公司（合同编号：OM20230626-21）（中铁建工延安子长更新项目-第一批）（农能艺）

文件

JTY-GM-RS311_RS411 烟感说明书 Ver1.4.pdf	1.51 MB	2023-07-24	玉绍涛
除湿机emo.txt	1.16 KB	2024-01-03	杜小栋
除湿机V6.2.pdf	1.34 MB	2024-01-03	杜小栋
SM4941.def	1.5 KB	2024-01-03	杜小栋
除湿机.zip	1.31 KB	2024-01-11	杜小栋