

## 项目综合 - 任务 #5110

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230705-05（#3932#2568项目更换设备）王丽红

2023-07-06 09:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-07-06		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	王丽红	% 完成:	100%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	1.50 小时		
描述					
序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	精密空调检测模块	定制	套	1	市二院
2	UPS检测模块	定制	套	1	衡水哈力迅医院
付款说明：已付款，安排调试					
备注：任务 #3932更换精密空调，任务#2568更换UPS，					

### 历史记录

#1 - 2023-07-06 09:27 - 陆志毅

- 文件 台达232协议(1).pdf 已添加

#2 - 2023-07-06 09:28 - 陆志毅

精密空调在两周前已经接入完成。

#3 - 2023-07-06 18:02 - 陆志毅

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 50

UPS远程调试，编号已配置799，暂未通讯上。

#4 - 2023-10-14 17:17 - 陆志毅

UPS现场更换了通讯卡，直连235，已通讯正常，接入完成。

#5 - 2023-10-30 17:23 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成 从 50 变更为 100

#6 - 2024-05-07 09:23 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态从 调试中 变更为 完结

### 文件

台达232协议(1).pdf

358 KB

2023-07-06

陆志毅