

项目综合 - 任务 #5150

北京迪沃洛普科技有限公司 弗兰德传动系统 OM20230724-15 辛桂明

2023-07-25 14:03 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-15
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.60 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16902645294 02344.png	2 台	2	迈世
2	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16902645908 61813.png	2 个	2	迈世
3	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16902646376 60860.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16902646835 98992.png	2 根	2	迈世
5	WGMT000 0101	DB9公母头	UPS监测	DB9公母头	UPS监测	16793831552 59034.png	2 套	2	迈世
6	不需要领料	精密空调监测	精密空调监测				2 套	2	迈世
7			集中管理平台软件		OM-CMP-10		1 套	1	迈世
8			微信告警				1 套	1	迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按常规配置，其中1-6项平均分配为2套

传感器配置说明：按照清单配置，2-6项平均分配为2套

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：天津北辰区双辰中路20号，弗兰德传动系统有限公司 IT部

联系人：张祚

联系电话：18698166007

发货日期：2023-7-25

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-07-25 15:50 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-07-26 10:52 - 方翠婵

德邦DPK202195619992 2023.7.25

#3 - 2023-07-26 10:53 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202195619992 2023.7.25

#4 - 2023-07-31 09:05 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为10

设备安装接线指导

#5 - 2023-08-03 17:42 - 陆志毅

设备安装调试指导，客户反馈空调不需要接入，没有通讯接口，网销答复功能先留着，客户需要的时候再接入。

#6 - 2023-08-04 17:51 - 陆志毅

设备安装指导

#7 - 2023-09-27 18:05 - 陆志毅

现场不能远程，指导安装平台，客户反馈平台有漏洞等攻击性程序，待处理。

1695809078744191.jpg

#8 - 2023-12-13 10:29 - 李凯健

客户反馈平台安装包还是存在漏洞，需修改

1702436383913982.png

#9 - 2023-12-27 13:50 - 李凯健

平台指导安装激活完成

#10 - 2024-11-18 14:09 - 辛桂明

去年采购的项目，去年客户调试了一些，由于需要更换一些机房设备，就一直没有调，现在按延长时间给客户调试

#11 - 2024-11-20 10:59 - 李凯健

两台主机平台调试完成，定制项未调试，客户提出以下两个问题

是否支持阿里云短信报警

邮件告警需要支持微软的exchange邮件服务器

#12 - 2024-11-20 11:29 - 李凯健

客户服务器上安装的加密定制版本的平台，服务器重启之后nginx和memcached不会自启，问题需要修正

#13 - 2024-12-25 17:31 - 李凯健

- 文件 Console-en.exe 已添加

nginx和nrmcached自启问题解决

文件

Console-en.exe	3.4 MB	2024-12-25	李凯健
----------------	--------	------------	-----