

项目综合 - 任务 #5152

陕西汇远能源科技有限公司 合同编号：OM-202300725-10（薛智珏）【协议开发】

2023-07-25 15:29 - 薛智珏

状态:	新建	开始日期:	2023-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时

描述			
收货地址:			
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	无需发货, 只进行协议开发。协议文件在附件中		

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	呼吸机协议开发		项	1
2	防雷器协议开发		项	1

历史记录

#1 - 2023-07-25 15:49 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-08-07 16:00 - 杜小栋

避雷计数器：读放电计数值为避雷计数器动作次数，此值为累加

#3 - 2023-08-10 17:18 - 杜小栋

呼吸机协议开发

#4 - 2023-08-14 16:25 - 杜小栋

防雷器协议开发

#5 - 2023-08-29 18:18 - 陆志毅

主机已升级接入呼吸机，地址11、12、13。  
盖板已升级接入，还需要修改程序控制2个盖板，盖板地址：14

#6 - 2023-09-12 17:40 - 杜小栋

防雷已配置在X500主机上

#7 - 2023-10-08 17:07 - 杜小栋

防雷跟进客户配置

#8 - 2024-01-25 21:34 - 杜小栋

盖板指导客户配置，平台配置

#9 - 2024-02-26 15:23 - 陆志毅

- 文件呼吸机.zip 已添加

避雷器远程升级配置完成，接入3台（马岭变），现场避雷器与老款的升级文件一致，04功能码，128寄存器取3位。

现场反馈呼吸机在主机web页面的温度测点在零下时显示65535，需调整。

#10 - 2024-02-26 16:13 - 陆志毅

平台指导配置，已配置完成3台避雷器。

#11 - 2024-02-27 10:00 - 张群瑞

#9 楼反馈呼吸机问题排查处理：

- 1、建议提交问题反馈时加上omDemo1 的测试数据（文本格式）；
- 2、通用modbus协议接入：测点数据为负数时（标准modbus数据），字段数据配置为“S”；
- 3、该类型问题，很多项目已处理过了，建议参考处理方式。

#12 - 2024-04-09 19:01 - 杜小栋

防雷平台指导添加

## 文件

呼吸机协议.zip	1.18 MB	2023-07-25	薛智垚
JCQ-3E（10-800D）3位数说明书.pdf	374 KB	2023-07-25	薛智垚
呼吸机.zip	4.39 KB	2024-02-26	陆志毅