

智慧机房 V2.0 - 任务 #516

linux系统上精密空调和普通空调上传新平台问题

2016-07-14 10:01 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-07-14
优先级:	高	计划完成日期:	2016-07-20
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理，精密空调配置了，无法上传到新平台，在平台的LOG里面也没有精密空调的上传记录；普通空调的单、双机在平台上界面都是双界面的，无法区分单界面			

历史记录

#1 - 2016-07-15 13:07 - test u3

精密空调上传到集中端都需要专门定做的 普通空调不分单双

#2 - 2016-07-18 11:30 - 苏贵强

之前西安单子有管理平台，且西安那边精密空调为爱默生和惠康两种型号的，需要上传到平台上

#3 - 2016-09-06 09:04 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

同572，可关闭