

项目综合 - 任务 #5169

南京旷联数字科技有限公司 合同编号：OM20230731-10 邓枢枫（西藏美术馆）

2023-08-07 10:32 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00501	智慧机房主机	OM-K2-S60	智慧机房主机	OM-K2-S60	1691374787434359.png	台	7	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1691374577339967.png	个	19	迈世
3	无	温湿度光照传感器	OM-TH-B802	温湿度光照传感器	OM-TH-B802	无	个	7	迈世
4	无	温湿度紫外传感器	OM-TH-B803	温湿度紫外传感器	OM-TH-B803	无	个	7	迈世
5	无	温湿度VOC传感器	OM-TH-B804	温湿度VOC传感器	OM-TH-B804	无	个	7	迈世
6	无	二氧化碳传感器	OM-QT-C201	二氧化碳传感器	OM-QT-C201	无	个	7	迈世
7	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	1691375079460897.png	个	7	迈世
8	无	集中管理平台	OM-CMP-10	集中管理平台	OM-CMP-10	无	套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：主机分配看清单

传感器配置说明：设备分配看清单

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：西藏拉萨市堆龙德庆区北京西路西藏美术馆（拉萨老水泥厂）

联系人：连景东

联系电话：18052022373

发货日期：2023-8-7

快递说明：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-08-07 11:14 - 邓枢枫

- 描述已更新。

主机需要授权时间为：50天

#2 - 2023-08-07 14:05 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-08-07 17:37 - 玉绍涛

- 文件FS00802A-多参数空气质量传感器v2.0915.pdf 已添加

温湿度TVOC:10

温湿度紫外:11

温湿度光照:12

CO2:13

温湿度TVOC协议于附件，其他为建大仁科王字壳款

#4 - 2023-08-09 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202199469000 2023.8.8

#5 - 2023-09-18 17:39 - 陆志毅

第三方平台对接指导

#6 - 2023-09-25 09:15 - 玉绍涛

- 文件光照度温湿度三合一变送器使用说明书.docx 已添加

- 文件紫外线温湿度变送器485型用户手册.doc 已添加

- 文件CO2温湿度变送器(485型)用户手册.doc 已添加

#7 - 2023-09-25 09:38 - 陆志毅

20230924设备接线指导完成，集中平台远程安装未完成，服务器报错待现场处理。

1695605915766608.png

#8 - 2023-09-25 10:20 - 陆志毅

- 文件SM5101.rar 已添加

- 文件SM5102.rar 已添加

- 文件SM5103.rar 已添加

#9 - 2023-09-25 10:30 - 陆志毅

- 文件SM5110.rar 已添加

#10 - 2023-09-25 18:38 - 陆志毅

集中平台远程安装配置。

#11 - 2023-09-26 15:51 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为90

集中平台远程配置已全部完成。

#12 - 2023-09-27 08:50 - 陆志毅

- 文件 库房温湿度布线图(1)(1).dwg 已添加
- 文件 设备点表.docx 已添加
- 文件 微信图片_20230925174835.png 已添加

#13 - 2023-09-27 18:06 - 陆志毅

第三方平台对接指导

#14 - 2023-12-11 08:42 - 陆志毅

客户平台无法访问，已远程查看，未发现问题，可能是服务器C盘满了导致应用无法运行，待现场清理C盘尝试登录平台。

#15 - 2024-01-11 18:32 - 陆志毅

远程调试平台，服务器通过杀毒软件清理了，但还是卡顿，浏览器访问平台反应很慢，页面加载很慢，输入账号密码无法登录，待处理。

#16 - 2024-01-12 15:17 - 陆志毅

平台已远程处理，恢复正常。

#17 - 2024-01-30 15:42 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中
- 指派给从陆志毅变更为邓枢枫
- %完成从90变更为100

#18 - 2024-02-04 10:57 - 邓枢枫

- 状态从服务中变更为完结

文件

文件名称	大小	日期	操作人
设备分配清单.xls	598 KB	2023-08-07	邓枢枫
FS00802A-多参数空气质量传感器v2.0915.pdf	1.26 MB	2023-08-07	玉绍涛
紫外线温湿度变送器485型用户手册.doc	2.11 MB	2023-09-25	玉绍涛
光照度温湿度三合一变送器使用说明书.docx	928 KB	2023-09-25	玉绍涛
CO2温湿度变送器(485型)用户手册.doc	2.47 MB	2023-09-25	玉绍涛
SM5101.rar	2.58 KB	2023-09-25	陆志毅
SM5102.rar	2.59 KB	2023-09-25	陆志毅
SM5103.rar	2.57 KB	2023-09-25	陆志毅
SM5110.rar	2.58 KB	2023-09-25	陆志毅
设备点表.docx	14.9 KB	2023-09-27	陆志毅
库房温湿度布线图(1)(1).dwg	3.13 MB	2023-09-27	陆志毅
微信图片_20230925174835.png	43.6 KB	2023-09-27	陆志毅