

项目综合 - 任务 #5178

深圳市博之源信息技术有限公司 合同编号：BZYMS20230728-335 辛桂明 复购

2023-08-11 10:29 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-31
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300	16917158065 62115.png	6 台	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	16917158558 04021.png	8 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1691715889 387721.png	9 个	1	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16917159201 87956.png	1 个	1	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16917159455 17986.png	5 个	3	迈世
6	WKTKZ00202	空调远程控制器 (双机)	OM-ACA-A802	空调远程控制器	OM-ACA-A802	16917160057 19436.png	7 个	1	迈世
7	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16917160452 68046.png	4 个	1	迈世
8	不需要领料			视频检测模块			套	1	迈世
9	不需要领料			微信告警			套	1	迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：按配置清单接入，首页刷现有的3D图

传感器配置说明：按配置清单接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是

序号

1

智

2

3

温

4

三

	5	精密
	6	炬
	7	视
	8	
	合计	
	产品打包方式说明1：常规 收货地址1：发货前客户确认 联系人1： 某工 联系电话1： 18826557501 发货日期1：2023-8-11 快递说明1：常规	
	序号	
		空讲

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-08-11 17:49 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-08-14 12:07 - 玉绍涛

空调为旧款, 主机自带的, 地址 : 41, 默认配了单机, 需要改为双机

#3 - 2023-08-15 17:12 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202200386269 2023.8.11

#4 - 2023-08-15 18:47 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装接线指导

#5 - 2023-08-17 18:29 - 黄正梁

设备安装指导

#6 - 2023-08-22 18:25 - 黄正梁

常规设备调试, 已完成

#7 - 2023-09-11 18:00 - 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 70

空调控制器定时功能配置指导

#8 - 2023-09-13 17:52 - 黄正梁
微信告警调试, 已完成

#9 - 2023-10-30 18:14 - 黄正梁
-% 完成从70 变更为90

主机系统密码重置, 已解决