

项目综合 - 任务 #5185

陈松, 新疆三信网络科技有限公司, ROC20230811-12

2023-08-15 16:40 - 陈 陈松

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-31	
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-01	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	2.30 小时	
描述				
智慧机房主机	ROC-A6 X500	台	1	1830.00
GSM短信报警模块	ROC-B3	台	1	220.00
声光报警器	ROC-D2	台	1	55.00
配电监测器	ROC-ACM-A603	个	1	227.00
温湿度传感器	ROC-TH-A101	个	3	90.00
区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1	95.00
区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	1	198.00
红外探测器	ROC-ACC-A100	个	1	28.00
烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	3	25.00
1.付款方式：已支付				
2.发货时间：1-2个工作日				
3.技术方面：常规				
4.交货地址：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区福洋路工业园区 收货人：林伦 联系方式：15009913961				
子任务:				
任务 # 5220: 陈松, 新疆三信网络科技有限公司, ROC20230811-12			新建	

历史记录

#1 - 2023-08-15 16:47 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#2 - 2023-08-16 08:54 - 王 慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-08-22 13:53 - 方 翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202201818347 2023.8.16

#4 - 2023-08-31 17:46 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2023-09-01 18:14 - 李凯健

常规设备, ups调试完成, ups编号768, 短信报警测试完成。精密空调, 配电监测不接入

#6 - 2023-09-26 11:17 - 李凯健

- 文件 高频三三以及工频全系列RS232通讯协议之工频系列 (三相单相) .docx 已添加

#7 - 2024-05-23 20:18 - 李凯健

传感器故障排查

文件

高频三三以及工频全系列RS232通讯协议之工频系列 (三相单相) .docx	34.7 KB	2023-09-26	李凯健
--	---------	------------	-----