

智慧机房 V2.0 - 功能 #525

修改SU模块，将控制功能从采集独立出来

2016-07-21 17:42 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-23
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
修改SU模块，通过开启一个新的控制线程将控制功能从采集独立出来。采集线程只负责数据采集，控制线程负责处理控制命令并执行控制指令。			

历史记录

#1 - 2016-07-22 10:06 - 韦士飞

新的SU索引号为21，需修改omAppSU.ini文件将index的值改为21才可。

#2 - 2016-07-25 09:37 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从60变更为100

功能正常

#3 - 2016-07-26 14:53 - 韦士飞

- 文件omSU控制流程(数据采集线程与控制线程独立).vsd已添加

#4 - 2017-01-03 08:59 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

已发布 可关闭

文件

omSU控制流程(数据采集线程与控制线程独立).vsd	105 KB	2016-07-26	韦士飞
-----------------------------	--------	------------	-----