

项目综合 - 任务 #5294

任务 # 5226 (已发货): 北京首铁天佑科技有限公司 合同编号: OM20230901-10 (薛智垚) 【5T机房项目】 重点项目

北京首铁天佑科技有限公司 合同编号: OM-20230927-08 (薛智垚) 重点项目  
(此项目与“#5226”是同一个项目, 增补20套)

2023-10-18 10:50 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2023-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	O M-A6 X30 0A	智慧机房主机	O M-A6 X30 0A	16975971069台 32147.png	20	首铁		
2	ZWSD0000102	温湿度传感器	O M-TH -B8 01	温湿度传感器	O M-TH -B8 01	16975971134个 30292.png	80	首铁		
3	WDLY0000101	三相电量仪	O M-AC M-A8 01	三相电量仪	O M-AC M-A8 01	16975971194个 79345.png	20	首铁		
4	WDLHG000101	精密电流互感器	O M-AC M-K2 00/ 5	精密电流互感器	O M-AC M-K2 00/ 5	16975971268个 12702.png	60	首铁		
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	O M-LD A-B80 1	区域漏水检测器	O M-LD A-B80 1	16975971372个 31840.png	20	首铁		
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	O M-LD A-B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	O M-LD A-B60 1/5	16975971342个 40926.png	20	首铁		
7	WKTKZ000101	空调远程控制器(单机)	O M-AC A-A8 01	空调远程控制器(单机)	O M-AC A-A8 01	16975971429个 84275.png	20	首铁		
8	WDMMJ000101	单门门禁控制器	O M-AC C-	单门门禁控制器	O M-AC C-	16975968397个 06206.png	20	首铁		

			A1 11			A1 11						
9	WICDK0001 01	IC读卡器	OM-ACC-A 117	IC读卡器	OM-ACC-A 117	16975968708 31790.png	个	20	首铁			
10	WCMAN00 0101	出门按钮	OM-ACC-A 118	出门按钮	OM-ACC-A 118	16975968633 40981.png	个	20	首铁			
11	WHWTC00 0101	红外探测器	OM-ACC-A 100	红外探测器	OM-ACC-A 100	16975969031 87616.png	个	20	首铁			
12	WYWTC0 00101	烟雾探测器	O M- AC C- A1 01	烟雾探测器	O M- AC C- A1 01	16975968913 00800.png	个	20	首铁			
13	无	串口摄像机	O M- VI D- C1 00	串口摄像机	O M- VI D- C1 00		个	20	首铁			
14	无	UPS检测模 块	UPS检测模 块	无需领料	无需领料		套	20	首铁			
15	WGMT0000 101	DB9公母头	DB9公母头	DB9公母头	DB9公母头	16975969706 65440.png	对	20	首铁			
合计												

主机接入设备说明：2 由主机接20套传感器，所有传感器均分

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：	是	R	否
LOGO：1697597285638921.png			
其他备注：			
<p>1、此项目使用新款X300A主机，是否需要与原ST集中管理平台做适配，落实修改后发货。</p> <p>2、软件和硬件需要按照客户的公司LOGO修改，型号按照咱们的型号即可。</p>			
付款说明：已付已付款			

## 历史记录

#1 - 2023-10-18 13:42 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-11-17 15:20 - 杜小栋

指导主机上传平台，平台存在主机无法生成问题

#3 - 2023-11-24 17:53 - 杜小栋

平台无法生产主机设备问题处理完成

#4 - 2023-12-11 16:47 - 杜小栋

1702284294665755.png

平台无法生成，已安装平台需修改数据库flashsize 将10修改为20。平台已更新，后期直接安装即可

#5 - 2024-01-11 17:35 - 杜小栋

主机配置指导

#6 - 2024-02-27 16:34 - 杜小栋

mqtt指导安装，出现报错，待解决

#7 - 2024-02-28 16:44 - 杜小栋

mqtt安装跟进

#8 - 2024-03-01 17:56 - 杜小栋

mqtt安装指导

#9 - 2024-03-07 17:49 - 陆志毅

门锁MQTT配置远程调试。

#10 - 2024-03-15 16:32 - 杜小栋

MQTT平台测试

#11 - 2024-03-15 17:57 - 陆志毅

门锁远程调试，门锁指令无法生效，厂家回复通过DEBUG测试，待接好测试线寄到客户现场测试。

#12 - 2024-03-22 18:09 - 陆志毅

智能门锁远程调试。

#13 - 2024-03-26 18:03 - 陆志毅

远程平台调试门锁，有报错待外协处理。

#14 - 2024-03-27 18:06 - 陆志毅

远程调试集中平台，功能已完成，门锁无状态查询，能控制开关门但是无返回数据，平台显示控制失败但实际控制成功。

#15 - 2024-03-28 18:46 - 陆志毅

平台门锁调试指导。

#16 - 2024-04-17 17:14 - 杜小栋

双电源测试

#17 - 2024-05-06 17:26 - 杜小栋

双电源测试可以正常获取ABC三相电压，以及控制

#18 - 2024-06-03 16:00 - 杜小栋

平台异常指导排查

#19 - 2024-07-10 17:13 - 杜小栋

- 文件 平台数据库密码修改.docx 已添加

编写数据库修改步骤文件

#20 - 2024-08-02 16:46 - 杜小栋

主机无法登录，显示异常远程处理

#21 - 2024-10-11 17:13 - 杜小栋

平台登录异常指导处理

#22 - 2024-10-15 18:12 - 韦雄伟

空调控制器接入

#23 - 2024-12-03 17:54 - 韦雄伟

空调控制器指令学习指导

#24 - 2024-12-05 15:55 - 杜小栋

平台生成不了问题指导处理

## 文件

平台数据库密码修改.docx

271 KB

2024-07-10

杜小栋