

项目综合 - 任务 #5296

湖北楚天高速数字科技有限公司 2023年大广北监控中心改造工程通信系统更新改造项目 廖跃跃

2023-10-19 10:55 - 跃跃 廖

状态:	服务中	开始日期:	2023-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	跃跃 廖	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称		
1	ZJKZ000902	服务器主机	ROC-A6 X500A	智能监控终端	ROC-A6 X500A	1697679489
2	WFDJC000102	配电监测器	ROC-ACM-A603	开关检测模块	ROC-ACM-A603	16976
3	WDLY0000102	三相电量仪	ROC-ACM-A811	智能电量仪	ROC-ACM-A811	16913
4	WDLHG000101	精密电流互感器	ROC-ACM-A250/200	电流互感器	ROC-ACM-A200/100	169165560094867.png
5	WWSD0000101	温湿度传感器	ROC-TH-A101	温湿度模块	ROC-TH-A101	169767
6	WWWTC000103	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	1697679835
7	不需领料	不需领料	不需领料	空调控制模块	精密空调监测	无

8	WSMMJ000101	双门门禁控制器	WG2052	2门门禁管理器	ROC-ACC-A112	1697679770
9	WICK000101	IC读卡器	ROC-ACC-A117	IC读卡器	ROC-ACC-A117	1697679770
10	WICK000101	IC卡	ROC-ACC-A120	IC卡	ROC-ACC-A120	1697679790
11	WCLS000201	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	单门磁力门锁	ROC-ACC-A123	1697679803
12	WICMAN000101	出门按钮	ROC-ACC-A118	出门按钮	ROC-ACC-A118	1697679783
13	ZBIZ000101	报警主机	ROC-B5-1	短信语音告警器	ROC-B5	169767953738
14	WSG6.000101	声光报警器	ROC-D2	声光告警器	ROC-D2	16976795558
15	ZQYLS000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801	漏水控制器	ROC-LDA-8801	1697679633
16	WQYLS000201	区域漏水检测电导-5M	ROC-LDA-8801/5	区域漏水检测电导-5M	ROC-LDA-8801/5	1697679629
17	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V	RS-15-12	16976798769
18	WNZCX000101	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A ( 6V、12V )	电压温度模块	ROC-BOD-600A	1697679678
19	WDLWD000101	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	电压温度模块	ROC-BAT-L804	1697679700
20	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A ( 2V、6V、12V )	UART转换模块	ROC-BOD-1180A	1697679652
21	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	169767951
合计						

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机，常规。

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包，所有设备的标签名称写合同上的商品名称和规格型号。需要发货单，发货单盖公章。需要合格证、质量保证书、质保书、保修卡

是否分批发货： 是  R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明	备注
1	实发名称	实发型号		实发数量		
2						

10						
合计						

产品打包方式说明：  
**整体打包，所有设备的标签名称写合同上的商品名称和规格型号。需要发货单，发货单盖公章。需要合格证、质量保证书货保修卡，需要出厂测试报告（盖公章）。**

收货地址：湖北省黄冈市黄州区路口镇路口大道42号（黄州大队）

联系人：杜程程

联系电话：15107124057

发货日期：2023年10月20号

快递说明：普通

LOGO：1697684070295245.png

其他备注：**需要发货单，发货单盖公章。需要合格证、质量保证书货保修卡，出厂测试报告（盖公章）。**

付款说明：已付款

## 历史记录

#1 - 2023-10-20 11:34 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-10-30 17:22 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202225808204 2023.10.24

#3 - 2023-11-15 18:13 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-12-15 13:32 - 李凯健

门禁调试完成

#5 - 2023-12-21 17:54 - 李凯健

温湿度，漏水，电量仪，烟感，电池调试完成

#6 - 2024-01-24 18:32 - 李凯健

- % 完成从0 变更为90

告警配置指导

#7 - 2024-09-26 18:35 - 李凯健

配合整改

#8 - 2024-09-27 19:22 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 跃跃廖

- % 完成从 90 变更为 100