

项目综合 - 任务 #5305

吉林科高经贸有限公司 (合同编号: OM20230815-10) (长春市总工会) (农能艺) (复购)

2023-10-23 18:57 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16980578339 74211.png	台	1	迈世	
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	16980578402 97518.png	他	1	迈世	
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16980578496 72714.png	个	1	迈世	
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16980578697 25337.png	个	3	迈世	
5	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	16980578788 66600.png	台	1	迈世	
6	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16980578828 05947.png	个	3	迈世	
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16980579138 09943.png	个	1	迈世	
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16980579367 66733.png	根	1	迈世	
9	WDLWD000101	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804	16980579694 38808.png	个	2	迈世	
10	WZUMK000101	组压检测模块	OM-BAT-L805	组压检测模块	OM-BAT-L805	16980579722 59946.png	个	2	迈世	
11	WZHMK000101	转换模块	OM-BAT-L806	转换模块	OM-BAT-L806	16980579778 22483.png	个	2	迈世	
12	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16980580018 90477.png	个	3	迈世	
13	-	精密空调检测模块	OM-AC-NY	精密空调检测模块	OM-AC-NY	-	套	1	迈世	
14	WGMT0000101	DB9公母头	OM-UPS-NY	UPS检测模块	OM-UPS-NY	16980582724 38897.png	套	1	迈世	
15	-	3D界面	OM-3D	3D界面	OM-3D	-	套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包，无实物（软件）物料需在发货清单后备注一栏备注“软件”

是否分批发货：是R否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：吉林省长春市南关区岳阳街西二胡同与隆礼胡同交汇处隆礼胡同202号

联系人1：王志伟

联系电话1：137 5618 3621

发货日期1：2023-10-24

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	已付款

历史记录

#1 - 2023-10-24 11:14 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-10-24 16:29 - 玉绍涛

电流 : 241、242

组压 : 243、244

页面 : 1046-0 1046-1 已传后台, 未配置

#3 - 2023-10-30 10:57 - 农能艺

- 主题从吉林科高经贸有限公司(合同编号:OM20230815-10)(农能艺)(复购)变更为吉林科高经贸有限公司(合同编号:OM20230815-10)(长春市总工会)(农能艺)(复购)

#4 - 2023-10-30 11:04 - 玉绍涛

通讯转换器必须使用接地的开关电源供电

#5 - 2023-10-30 17:27 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202226926778 2023.10.27

#6 - 2023-11-27 18:02 - 杜小栋
指导安装

#7 - 2023-12-13 16:16 - 杜小栋
接线指导

#8 - 2024-01-05 13:22 - 杜小栋
电池指导接线

#9 - 2024-01-11 17:50 - 杜小栋
安装完成待调试

#10 - 2024-09-24 15:53 - 农能艺
- 文件 89e3b9b0a333f1b107ea12944d8e0f2.png 已添加

文件

89e3b9b0a333f1b107ea12944d8e0f2.png	1.34 MB	2024-09-24	农能艺
-------------------------------------	---------	------------	-----