

项目综合 - 任务 #5306

公司名称：四川中通信源科技有限责任公司 合同编号：ROC20231023-12 杜茂红

2023-10-24 10:07 - 杜茂红

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 服务中 | 开始日期: | 2023-10-24 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杜茂红 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.20 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 |
|----|-------------|--------------|-----------------|--------------|----|------------------|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | |
| 1 | ZWSD0000103 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 温湿度传感器 | | ROC-TH-B801 |
| 2 | ZJK2.000502 | 智慧机房主机 | OM-K2-S60 | 智慧机房主机 | | ROC-K2-S60 |
| 3 | WYWTC000101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | | ROC-ACC-A101 |
| 4 | MSGB00101 | 声光报警器 | OM-D2 | 声光报警器 | | ROC-D2 |
| 5 | WKGDY000101 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 开关电源12V/1.3A | | RS-15-12 |
| 6 | WDLHG000101 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 精密电流互感器 | | ROC-ACM-A200/100 |
| 7 | WDLY0000201 | 单相电量仪 | OM-ACM-A802 | 单相电量仪 | | ROC-ACM-A802 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

主机接入设备说明：一共有6个机房，每个机房一台主机，每台主机接入1个声光报警器、1个温湿度传感器、1个单相电量仪+精密电流互感器、1

传感器配置说明：所有传感器和主机，都按迈世型号、迈世包装发货。

动环屏显示说明：无。

打包方式说明：需要发货单。发货清单体现公司名称，迈世包装打包。
 供货公司：南宁迈世信息技术有限公司

需方公司：四川中通信源科技有限责任公司

是否分批发货： 是 R 否

| 序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
|----|--------------|-----------------|----|----|----|
| 1 | 温度传感器 | OM-TM-8801 | 个 | 6 | 迈世 |
| 2 | 服务器主机 | OM-K2-360 | 台 | 6 | 迈世 |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 个 | 6 | 迈世 |
| 4 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 6 | 迈世 |
| 5 | 开关电源12V/1.3A | RS-15-12 | 个 | 6 | 迈世 |
| 6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 6 | 迈世 |
| 7 | 单相电量仪 | OM-ACM-A802 | 个 | 6 | 迈世 |

产品打包方式说明1：所有产品型号，包装按迈世的来打包。

收货地址1：西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道珠峰东路玉海家园7号门店广联文化传媒公司

联系人1：王俊

联系电话1：18089993925

发货日期1：2023年10月25日，下班前。

快递说明1：默认。

LOGO：1698113058892769.png

其他备注：无。

付款说明：已全款支付。

历史记录

#1 - 2023-10-24 10:30 - 苏正成

- 描述 已更新。

#2 - 2023-10-24 10:37 - 苏正成

- 描述 已更新。

#3 - 2023-10-24 11:15 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#4 - 2023-10-30 11:20 - 杜茂红

- 描述 已更新。

产品收货地址更新了：

收货地址： 西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道珠峰东路玉海家园7号门店广联文化传媒公司 王俊 18089993925

#5 - 2023-11-06 18:05 - 黄正梁

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 30

设备安装指导

#6 - 2023-11-12 16:12 - 黄正梁

- % 完成 从 30 变更为 40

机房一调试，已完成

#7 - 2023-12-15 18:08 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 杜茂红

- % 完成 从 40 变更为 100

项目调试，已完结，指派