

项目综合 - 任务 #5312

深圳市瑞迅通信息技术有限公司 合同编号：OM20231026-08 邓枢枫（复购）深圳市西涌监测测向站项目

2023-10-27 09:52 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主 机	O M- A6 X30 0A	智慧机房主机	RXT-A6 X300	16983700943 82084.png	1 台	1	瑞迅通
2	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	O M- TH -B8 01	温湿度传感器	RXT-TH-B801	16983700501 70543.png	1 个	1	瑞迅通
3	WDLY000 0101	三相电量仪	O M- AC M- A8 01	三相电量仪	RXT-ACM-A801	16983701902 48045.png	1 个	1	瑞迅通
4	WDLHG00 0101	精密电流互 感器	O M- AC M- A2 00/ 100	精密电流互感器	RXT-ACM-A200/100	16983702641 26851.png	1 个	3	瑞迅通
5		配电监测器	O M- AC M- A6 03	配电监测器	RXT-ACM-A603				瑞迅通
6	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	O M- LD A- B80 1	区域漏水检测器	RXT-LDA-B801	16983703818 09024.png	1 个	1	瑞迅通
7	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	O M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	RXT-LDA-B601/5	16983704686 08079.png	1 根	1	瑞迅通
8	WKTKZ00 0202	空调远程控 制器 (双机)	O M- AC A- A8 02	空调远程控制器 (双机)	RXT-ACA-A802	16983705213 21284.png	1 个	1	瑞迅通 大榕树版
9	WGLMK0	蓄电池内阻		蓄电池内阻检测模块	RXT-	16983705922	1 个	1	瑞

	00101	检测模块	OM-BO-D-1180 (12V)		-BOD-1180 (12V)	67294.png				迅通
10	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	OM-BO-D-600 (12V)	蓄电池内阻检测器	RXT-BOD-600 (12V)	16983706305个 79699.png		8		迅通
11	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	RXT-ACC-A101	16983706667个 13958.png		1		迅通
12	WHWTC000103	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	RXT-ACC-A100	16983707116个 23982.png		1		迅通
13	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	RXT-ACC-A111	16983710488个 19629.png		1		迅通 需要接入平台版
14	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	RXT-ACC-A117	16983709287个 42553.png		1		迅通
15	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	RXT-ACC-A118	16983709058个 74441.png		1		迅通
16	WICK000001	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	RXT-ACC-A120	16983708803个 25940.png		1		迅通
17	WCLS0000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	RXT-ACC-A123	16983708639个 25736.png		1		迅通
18	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	RXT-UPS-F1	16793831552套 59034.png		1		迅通
19	不需领料	不需领料	不需领料	视频检测模块	RXT-SP-F1	无		1		迅通
合计										

主机接入设备说明：按配置接入

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：常规

收货地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋裙楼528联系人：简单

联系电话：15915354591

发货日期：2023-10-27

快递说明：普通快递

LOGO：定制，贴牌

其他备注：

付款说明：先测试，款到发货

历史记录

#1 - 2023-10-27 10:05 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

5	配电监测器	OM-ACM-A603	个	1		RXT-ACM-A603
---	-------	-------------	---	---	--	--------------

补充表格第五项

#2 - 2023-10-27 10:17 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2023-10-30 17:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202226902557 2023.10.27

#4 - 2023-12-08 18:28 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS未测通

#5 - 2023-12-11 09:50 - 李凯健

- 文件 梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2023.pdf 已添加

#6 - 2023-12-11 19:00 - 李凯健

常规传感器站点平台配置完成，ups未配置

#7 - 2023-12-20 18:39 - 李凯健

- % 完成 从 0 变更为 80

ups测试未通过，直连也无法获取数据，待排查。

#8 - 2024-01-11 13:53 - 李凯健

UPS接入完成，平台配置完成

#9 - 2024-01-16 16:42 - 李凯健

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

- 指派给 从 李凯健 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 80 变更为 100

#10 - 2024-01-25 17:03 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

深圳瑞迅通.png	27.6 KB	2023-10-27	邓枢枫
梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2023.pdf	458 KB	2023-12-11	李凯健