

## 项目综合 - 任务 #535

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈科技 华誉拉萨无线模块接入

2016-08-05 17:22 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-08-20
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 王经理，安盈那边有个客户（华誉拉萨）需要接入无线设备，协议如附件，麻烦您安排接入一下，谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2016-08-08 08:46 - om 经理1

那天不是说未定吗？

#2 - 2016-08-15 09:19 - 苏贵强

已经定了

#3 - 2016-08-15 09:20 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#4 - 2016-08-15 10:44 - om 经理1

仅某些数据格式说明，无通信参数 无通讯协议

#5 - 2016-09-02 11:24 - 苏贵强

- 指派给从 韦士飞 变更为 om 经理1

由于厂家无法提供正确的协议，客户正在与厂家联系

#6 - 2016-10-10 15:10 - 苏贵强

客户没反馈，等客户方给的最终结论

#7 - 2016-11-14 09:27 - 苏贵强

客户没反馈，等客户方给的最终结论

#8 - 2016-11-21 09:37 - 苏贵强

由于厂家无法提供正确的协议，客户正在与厂家联系，暂未明确反馈需要接入

#9 - 2016-12-15 11:23 - 苏贵强

由于厂家无法提供正确的协议，客户正在与厂家联系，暂未明确反馈需要接入

#10 - 2017-01-09 10:30 - 苏贵强

跟客户核实，由于厂家协议上问题，目前暂未明确反馈需要接入，可以关闭

#11 - 2017-02-06 08:51 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

反馈先关闭

#12 - 2017-04-06 11:56 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

- 类别已删除(软件)

#13 - 2017-04-07 09:03 - om 经理1

- 主题从华誉拉萨无线模块接入(安盈客户)变更为深圳安盈科技华誉拉萨无线模块接入

#14 - 2017-04-07 09:09 - om 经理1

- 父任务被设置为#878

#15 - 2018-12-06 14:11 - 李军海

- 文件PW2.1 Modbus Register List Version 1.pdf已添加

项目在西藏日喀则机场，客户反馈发电机有问题，发电机处于待机状态（监控主机一直在采集信息），此时如果市电断了，发电机按正常会启动工作，但是接入监控主机进行监控之后，发电机就无法启动；发电机厂家技术联系电话：易工：13923985878。王慧负责跟进这个问题，请知悉！

#16 - 2018-12-06 14:16 - 王慧

- 指派给从om 经理1变更为王慧

#### 文件

拉萨对空台ADSB参数.rar	4.01 MB	2016-08-05	苏贵强
PW2.1 Modbus Register List Version 1.pdf	153 KB	2018-12-06	李军海