

项目综合 - 任务 #5377

佛山市奥易计算机科技有限公司 合同编号：OM20231115-20 （科凡家居股份有限公司新总部大楼）王丽红

2023-11-23 15:16 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17007231649 58004.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	17007232597 53481.png	1 台	1	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17007232776 56018.png	6 个	6	迈世
4	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17007233273 55420.png	9 个	9	迈世
5	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17007233515 15555.png	9 根	9	迈世
6	WKTKZ00 0101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	17007233759 40890.png	8 个	8	迈世
7	WDMMJ0 00201	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17007233998 08816.png	1 个	1	迈世
8		双门门禁控制器	OM-ACC-A112	双门门禁控制器	OM-ACC-A112		1 个	2	迈世
9		人脸指纹门禁一体机	DS-K1T342MF	人脸指纹门禁一体机	DS-K1T342MF		1 个	5	迈世海康

10	WCMAN00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	17007234284 32062.png	284 个	5	迈世	
11	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	17007234436 30878.png	436 张	50	迈世	
12	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122	17007234619 69375.png	419 个	5	迈世	
13	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17007234853 42164.png	453 个	6	迈世	
14	WMC00000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110	17007235039 48903.png	039 个	5	迈世	
15	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	17007235428 22147.png	428 个	1	迈世	用于接开关量设备
16	不用领料	视频检测模块	不用领料	视频检测模块	定制		套	1	迈世	
17									迈世	
									迈世	
合计										

主机接入设备说明：以上设备接入主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：无

收货地址1：佛山市禅城区季华一路28号智慧新城T12栋22楼2202C室

联系人1：林强

联系电话1：139 2316 4307

发货日期1：11月27日（外购产品到了一起发）

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-23 15:38 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-11-27 16:06 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1120782759366 2023.11.24

#3 - 2024-01-04 18:00 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-01-22 17:46 - 李凯健

设备安装指导

#5 - 2024-02-26 18:08 - 李凯健

门禁配置指导

#6 - 2024-02-27 18:19 - 李凯健

门禁调试指导

#7 - 2024-05-27 18:34 - 李凯健

常规设备接线，安装指导

#8 - 2024-05-28 18:22 - 李凯健

常规设备调试完成烟感，温湿度，漏水，空调都是6个，报警主机未调试

#9 - 2024-08-26 17:05 - 李凯健

空调控制器使用指导，报警主机暂未配置

#10 - 2024-09-14 16:59 - 李凯健

门禁故障排查指导，大概率是现场门禁电源接触不良

#11 - 2024-09-19 19:05 - 李凯健

空调控制器学习指导

#12 - 2024-09-23 09:32 - 李凯健

补录20240923

空调控制器问题排查指导

#13 - 2024-09-23 09:33 - 李凯健

楼上是补录20240920