

项目综合 - 任务 #5391

安顺屯田科技有限责任公司 合同编号：OM20231128-10 辛桂明

2023-11-28 10:52 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-15
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1701139447702069.png	个	5	迈世
2									迈世
3									迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：接入到以前采购的动环主机

传感器配置说明：更换坏掉的温湿度传感器

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：贵州省安顺市西秀区新天地安居园B5栋1-1

联系人1： 韩贵芝

联系电话1：15685380050

发货日期1：2023-11-28

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-29 10:46 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202238732289 2023.11.28

#2 - 2024-03-14 10:29 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2024-03-14 17:38 - 陆志毅

远程查看，现场人员找不到主机，接线等设备情况无法排查，主机和设备太过老旧，无法兼容现在的主机和设备，建议现场更换新设备。