

项目综合 - 任务 #5407

河南十牛电子产品有限责任公司 合同编号：OM20231204-01 邓枢枫 接入到 任务 #5353项目上

2023-12-04 14:31 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	无	断电传感器 (开关量)	OM-ACM-A805	断电传感器 (开关量)		无	1	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：正常接入， 接入到 任务 #5353项目上

传感器配置说明：无要求

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：	是	R	否
产品打包方式说明1：			
收货地址1：河南省三门峡市开发区草堂路鑫升科技			
联系人1：王淑娜			
联系电话1：13839853859			
发货日期1：2023-12-7			
快递说明1：普通快递			
LOGO：	1679383838743711.png		
其他备注：			
付款说明：已付款			

### 历史记录

#1 - 2023-12-12 09:10 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202246324933 2023.12.8

#2 - 2023-12-13 19:09 - 李凯健

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从李凯健变更为邓枢枫

- %完成从0变更为100

断电传感器接入完成，传感器上的NO和NC是反的，应该接NO，设置断开报警。

#3 - 2023-12-14 08:59 - 邓枢枫

- 状态从服务中变更为完结