

项目综合 - 任务 #5420

深圳市华韵电子科技股份有限公司（东方电子）合同编号：OM-20231124-10（薛智垚）乐山松林变电站

2023-12-07 16:56 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2023-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述			
收货地址:			
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	104协议开发接入（UPS、空调、蓄电池）	定制	项	1

历史记录

#1 - 2023-12-07 17:26 - 薛智垚

- 文件 已删除 (电池巡检通信规约(Modbus).doc)

#2 - 2023-12-07 17:26 - 薛智垚

- 文件 电池巡检通信规约(Modbus).doc 已添加

#3 - 2023-12-20 10:53 - 杜小栋

- 文件 yzj_SCA.ES空调机组.zip 已添加

#4 - 2023-12-21 16:33 - 杜小栋

- 文件 ups.zip 已添加

#5 - 2024-01-05 09:56 - 张群瑞

定制协议接入请先进行测试及提交测试数据

#6 - 2024-01-11 10:51 - 王慧

- 文件WZCK-27A 微机电池巡检监控装置后台通信规约 (ModBus) 乐山.doc 已添加

#7 - 2024-02-07 16:53 - om 经理1

- 文件104点表c.pdf 已添加

#8 - 2024-03-19 17:41 - 陆志毅

- 文件A3-4940.asp 已添加

已远程接入2台精密空调。A3-4940.asp文件测点问题已做修改。

1710841211247941.png

文件

yzj_SCA.ES空调机组通信协议_V1.4最新21年-测点.pdf	1.25 MB	2023-12-07	薛智垚
UPS主机Modbus 3进3出.pdf	178 KB	2023-12-07	薛智垚
乐山松林变测点点表-20231030.xlsx	10 KB	2023-12-07	薛智垚
四川乐山松林变动环协议开发.xlsx	10.4 KB	2023-12-07	薛智垚
电池巡检通信规约(Modbus).doc	113 KB	2023-12-07	薛智垚
yzj_SCA.ES空调机组.zip	3.5 KB	2023-12-20	杜小栋
ups.zip	5.15 KB	2023-12-21	杜小栋
WZCK-27A 微机电池巡检监控装置后台通信规约 (ModBus) 乐山.doc	165 KB	2024-01-11	王慧
104点表c.pdf	167 KB	2024-02-07	om 经理1
A3-4940.asp	6.44 KB	2024-03-19	陆志毅