

项目综合 - 任务 #5424

公司名称：北京乾广科技有限公司 合同编号：ROC20231208-12 项目：北京证监局机房项目（杜茂红）

2023-12-08 19:09 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	ZJKZJ000902	智慧机房主机	ROC-A6 X550A	智慧机房主机	ROC-A6 T100A			16836123 28623033 .png	台
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	ROC-TH-B801	温湿度传感器	ROC-TH-B801			16793831 47522879 .png	个
3	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测			16793831 55259034 .png	套
4	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测			无	套
5	WQYL5000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801			16836125 68667461 .png	个
6	WQYL5000201	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B801/5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B801/5			16836126 02483644 .png	条
7	WDLY0000101	三相电量仪	ROC-ACM-A801	三相电量仪	ROC-ACM-A801			16913958 17661041 .png	个
8	WDLHG000101	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100			1691655 60094886 7.png	个
9	WZHMK000101	转换模块	ROC-BAT-L806	转换模块	ROC-BAT-L806			16836126 97184253 .png	个
10	WZUMK000101	阻压检测模块	ROC-BAT-L806	阻压检测模块	ROC-BAT-L806			16836126 92748944 .png	个

11	WDLWD000101	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	16836126 83266744 .png	个
12	WHWTC000104	红外探测器	ROC-ACC-A100	红外探测器	ROC-ACC-A100	16836129 01980867 .png	个
13	ZBLZ000101	报警主机	ROC-B5-1	报警主机	ROC-B5	16836123 62338845 .png	台
14	W9GB.000101	声光报警器	ROC-D2	声光报警器	ROC-D2	16836123 75663655 .png	个
15	无需领料	集中端	ROC-CMP-10	集中管理平台软件	ROC-CMP-10		套
16	WTXZH000201	232转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A109	232转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A109		个
17	WGDG0000101	公对公串口线		公对公串口线			根

主机接入设备说明：所有设备需接入到动环主机。

传感器配置说明：动环主机实发ROC-A6 X500A，贴牌：ROC-A6 T100A

动环屏显示说明：无。

打包方式说明：需要发货清单，供货公司：深圳鲲鹏物联科技有限公司，收货公司：北京乾广科技有限公司

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明3：默认。

收货地址3：北京市西城区金融大街甲26号金阳大厦6层北京证监局

联系人3：付有风

联系电话3：18500508378

发货日期3：2023年12月11

快递说明3：顺丰

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：主机和平台需要授权使用时间，授权使用时间到12月31日。

付款说明：已支付90%。

历史记录

#1 - 2023-12-11 09:07 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#2 - 2023-12-11 10:39 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-12-11 11:45 - 苏正成

- 描述 已更新。

#4 - 2023-12-11 16:09 - 杜茂红

- 描述 已更新。

备注：主机和平台需要授权使用时间，授权使用时间到12月31日。

#5 - 2023-12-11 16:13 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#6 - 2023-12-13 14:53 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

顺丰SF1120782759153 2023.12.13

#7 - 2024-01-08 10:13 - 杜茂红

备注：UPS暂时不用接入。后续客户那边要更换UPS设备，后面再接。

#8 - 2024-01-08 10:14 - 杜茂红

- 文件VCA房间级空调通信协议对外版本20220629.xlsx 已添加

附件是：精密空调协议。

#9 - 2024-01-09 10:20 - 杜茂红

- 描述 已更新。

备注：之前表格漏填集中端了，补充了集中管理平台软件。

#10 - 2024-01-09 17:52 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 40

设备调试

#11 - 2024-01-09 17:52 - 黄正梁

- 文件 A3-4777.asp 已添加

- 文件 A3-4777.js 已添加

- 文件 SM4777.def 已添加

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

精密空调：4777-0

#12 - 2024-01-10 11:26 - 杜茂红

- 描述 已更新。

备注：报警主机先接入到动环主机，客户那边今天要验收。咱们补发一个232转TCP的模块，后续客户派人去现场在把报警主机接入到平台服务器。

#13 - 2024-01-10 11:55 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#14 - 2024-01-10 17:08 - 杜小栋

平台已配置完成

#15 - 2024-01-12 17:48 - 杜小栋

处理平台无法登陆问题

文件

VCA房间级空调通信协议对外版本20220629.xlsx	26.6 KB	2024-01-08	杜茂红
A3-4777.asp	11.1 KB	2024-01-09	黄正梁
A3-4777.js	7.17 KB	2024-01-09	黄正梁
SM4777.def	4.69 KB	2024-01-09	黄正梁