

项目综合 - 任务 #5427

扬州浩森互联网信息技术有限公司 合同编号：OM20231207-09（彭冲）

2023-12-11 10:59 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	17022632801	台	58256.png		2
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	17022632945	台	09629.png		2
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17022632629	个	97924.png		13
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	17024287393	个	38022.png		13
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	17024287594	个	84100.png		39
6	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	17022633418	个	93891.png		4
7	WFCCG000101	粉尘传感器 (室内)	OM-ACC-A212	粉尘传感器 (室内)	OM-ACC-A212	17022633589	个	57292.png		4
8			精密空调检测模块	定制			2		迈世	
9			防雷检测模块	定制			4		迈世	
10			视频检测模块	定制			1		迈世	
9			ping IP	定制			13		迈世	
10									迈世	
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：扬州市邗江区双塘路石油山庄南区西门14-105 浩森信息

联系人1：孙宇

联系电话1：18605219293

发货日期1：

快递说明1：

序号



	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	

### 历史记录

#1 - 2023-12-11 11:24 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-12-13 08:52 - 彭冲

- 描述已更新。

#3 - 2023-12-14 09:08 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202248117111 2023.12.13

#4 - 2023-12-17 16:40 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为30

设备安装指导

#5 - 2023-12-25 18:17 - 黄正梁

设备安装

#6 - 2024-01-15 18:57 - 黄正梁

设备调试

#7 - 2024-01-16 19:00 - 黄正梁

- % 完成从30变更为50

设备调试

#8 - 2024-01-24 15:49 - 黄正梁  
系统FTP通道关闭处理，已解决

#9 - 2024-03-05 18:01 - 黄正梁  
- % 完成从50 变更为80

设备调试

#10 - 2024-03-06 18:06 - 黄正梁  
- % 完成从80 变更为90

视频接入调试

#11 - 2024-03-08 09:07 - 黄正梁  
防雷及短信猫接入调试，已完成

#12 - 2024-03-08 16:50 - 黄正梁  
- 文件LocalServiceComponents.exe 已添加  
- 文件摄像头型号.png 已添加  
- 文件IE模式下可查看画面.png 已添加

问题描述：

新型海康视频开发接入

海康摄像头型号：DS-IPC-T12HV3-IA

浏览器IE模式下可以查看

#13 - 2024-03-11 14:06 - 张群瑞  
使用最新

海康球机与NVR接入升级补丁升级调试：参考#5144

1. 打盘目录：共享文件/升级支持/通用/M6/patch-20230818\_HK\_球机&NVR；
2. 定制和升级操作说明参考：补丁目录中“readme.txt”

## 文件

---

摄像头型号.png	80.5 KB	2024-03-08	黄正梁
LocalServiceComponents.exe	15 MB	2024-03-08	黄正梁
IE模式下可查看画面.png	667 KB	2024-03-08	黄正梁