

项目综合 - 任务 #5429

太原亿璐达科技有限公司 (合同编号: OM20231206-01) (绛县机房动环) (山西卓至复购) (农能艺)

2023-12-12 09:43 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2023-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	X300		170110	
2	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	B3		170147	
3	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	B801		170110	
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	A801		170290	
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	A200/100		170300	
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	B801		170074	
7	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	区域漏水检测电缆-10M	B601/10		170300	
8	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-1180A	蓄电池内阻检测管理模块	1180A		170850	
9	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A	蓄电池内阻检测器	600A		170460	
10	WDLWD000101	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804	电流/温度检测模块	L804		170077	
11	WHWTC000103	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	A100		170140	
12	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	A101		170630	
13	合计							

主机接入设备说明: 以上设备都接入主机, 主机系统左上角LOGO改成“机房监控”

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包，按指定品牌型号贴标，产品说明书也按照指定品牌型号

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山西省运城市盐湖区红旗东街金兆大厦1203室

联系人1：孙女士

联系电话1：15343595699

发货日期1：2023-12-12

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO :  
其他备注 :  
付款说明 : 已付款

### 历史记录

#1 - 2023-12-12 10:02 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2023-12-13 09:01 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-12-13 14:56 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202247698617 2023.12.12

#4 - 2023-12-18 16:47 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

设备安装调试

#5 - 2023-12-19 18:16 - 黄正梁

蓄电池和短信猫调试

#6 - 2023-12-20 08:46 - 黄正梁

蓄电池发货48节，实际上一组只接了16节，请知悉！

#7 - 2024-01-02 09:00 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 农能艺

- % 完成 从 80 变更为 100

项目已完成，指派

#8 - 2025-01-23 17:56 - 韦雄伟

主机报警解决，同步时间指导