

项目综合 - 任务 #5438

江西微展科技有限公司 ROC20231204-07 廖跃跃

2023-12-14 09:37 - 跃跃 廖

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.90 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称
1	ZJKZ000801	智慧机房主机	ROC-A6 X300A	智慧机房主机
2	ZSIZ000101	报警主机	ROC-B5	报警主机
3	MSGJ000101	声光报警器	ROC-D2	声光报警器
4	WDLY0000102	三相电量仪	ROC-ACM-A811	三相电量仪
5	WDLHG000101	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	精密电流互感器
6	WWS0000101	空调远程控制器 (单机)	ROC-ACA-A801	空调远程控制器
7	WWS0000101	温湿度传感器	ROC-TH-B801	温湿度传感器
8	WQYL0000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	区域漏水检测器
9	WQYL0000201	区域漏水检测电表-5M	ROC-LDA-B801S	区域漏水检测电
10	WYWT0000101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器
11	WIMK0000101	16路开光量采集模块	ROC-ACC-A104	消防及联动报警
12	WZDC0000102	震动传感器	DS-PDSK-PR	震动传感器
13	WLDMK0000101	联动模块	报警继电器	联动模块
14	WKQZL00101	空气质量传感器	空气质量传感器 (二氧化碳、PM2.5、PM10、	空气质量传感器

			TVOC)	
15	MHWTC000101	红外探测器	ROC-AGC-A100	红外探测器
16	不需要领料	不需要领料	不需要领料	0D界面
17	不需要领料	不需要领料	不需要领料	视频监控模块
18	WLDMK000101	联动模块	报警继电器	联动模块
合计				

主机接入设备说明：全部接入主机

传感器配置说明：一个联动模块接两个震动传感器，产品型号名称贴合同名称及型号

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规、整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明	备注
1	实发名称	实发型号		实发数量		
2						
3						

4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计							

产品打包方式说明：常规
 收货地址：江西省抚州市????????????(?????)
 联系人：黄志祥
 联系电话：16607068666
 发货日期：尽快
 快递说明：常规
 新增延时器收货地址：
 收货地址：江西省抚州市临川区钟岭街道钟岭大道1728号未来城4栋2单元1505室
 联系人：黄志祥
 联系电话：16607068666
 发货日期：尽快
 快递说明：顺丰

LOGO：1697767997300827.png

其他备注：
 付款说明：已付款

历史记录

- #1 - 2023-12-14 09:40 - 跃跃廖
- 描述 已更新。
- #2 - 2023-12-15 15:01 - 王慧
- 指派给从王慧 变更为 李凯健
- #3 - 2023-12-22 09:03 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202250203251 2023.12.19

#4 - 2023-12-27 18:40 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2024-01-08 10:10 - 李凯健

- 文件 特巡警支队传感器布置图(1).dwg 已添加

#6 - 2024-01-08 18:17 - 李凯健

设备接线，安装指导

#7 - 2024-01-09 17:47 - 李凯健

设备安装指导

#8 - 2024-01-10 17:59 - 李凯健

设备安装指导，空调控制器学习指导

#9 - 2024-02-19 18:00 - 李凯健

- % 完成 从 0 变更为 60

设备接线指导

#10 - 2024-02-21 17:53 - 李凯健

常规设备调试，NVR接入完成

#11 - 2024-02-22 18:14 - 李凯健

- 文件 f6fbea1c8df0c0d5e94b59c12071e3f.jpg 已添加

常规设备调试，空调控制器学习指导，3D图更新完成，震动传感器缺少一个延时器，还未调试

#12 - 2024-02-23 10:15 - 跃跃廖

- 描述 已更新。

#13 - 2024-02-23 10:27 - 跃跃廖

- 描述 已更新。

#14 - 2024-02-26 18:08 - 李凯健

新加震动传感器调试完成，报警主机还未调试

#15 - 2024-04-01 18:18 - 李凯健

使用方培训

#16 - 2024-12-20 16:49 - 李凯健

设备故障排查指导

文件

特巡警支队传感器布置图(1).dwg	264 KB	2024-01-08	李凯健
f6fbea1c8df0c0d5e94b59c12071e3f.jpg	409 KB	2024-02-22	李凯健