

项目综合 - 任务 #5439

桂林信通科技有限公司 OM-20231123-10 (薛智珏) 复购 南部战区增补传感器设备

2023-12-14 09:42 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.40 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						规格/型号
1	无	集中端	OM-CMP-10	集中端	OM-CMP-10	套	29	桂林信通	无需发货	
2	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6T300A	智慧机房主机	XT-AMCS	17025170769台	26959.png	1	桂林信通	
3	ZJKZJ000301	智慧机房主机	OM-MK2S303	智慧机房主机	XT-AMCS-1	17025170706台	64347.png	4	桂林信通	
4	外购	动环触摸屏	OM-ACC-103	动环触摸屏	XT-ACC-A103	台		5	桂林信通	
4	外购	动环串口服务器 (双口)	OM-ACC-A120	动环串口服务器	XT-ACC-A120	台		1	桂林信通	外购
5	外购	烟雾探测器 (485型)	OM-ACC-B101	烟雾探测器 (485型)	XT-ACC-B801	个		8	桂林信通	外购
6	ZWSD0000102	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	XT-TH-B801	17025171998个	91191.png	8	桂林信通	
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDAB801	区域漏水检测器	XT-LDAB801	17025172877个	52328.png	8	桂林信通	
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDAB601/5	区域漏水检测电缆-5M	XT-LDAB601/5	17025172914套	01333.png	8	桂林信通	
9	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACMA801	三相电量仪	XT-ACM-A801	17025173682个	21678.png	8	桂林信通	
10	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACMA200/	精密电流互感器	XT-ACMA200/	17025174123个	51292.png	24	桂林信通	

			100			100						
11	外购	配电检测器	OM-ACM-A601	配电检测器	XT-ACM-A601	大榕树版	个	16	桂林信通	大榕树版		
12	WDMMJ000101	门禁控制器(含电源箱)	WG2051	门禁控制器(含电源箱)	XT-WG2051	17025176483个 81111.png	个	8	桂林信通			
13	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	XT-ACC-A123	170251764312382.png	个	8	桂林信通			
14	外购	人脸识别	DS-K1T342MFW	人脸识别	DS-K1T342MFW		个	8	桂林信通	外购		
15	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	XT-ACC-A118	170251770514828.png	个	8	桂林信通			
合计												

主机接入设备说明：一共5台设备，传感器均分

传感器配置说明：每种类型的传感器地址改为不一样的

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：是 R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：待定

联系人1：待定

联系电话1：待定

发货日期1：2023年12月22日

LOGO	快递说明1：顺丰
其他备注	见附件文件
付款说明	注：本项目的设备需接入到 #4202 中的集中平台里
	已付款

## 历史记录

#1 - 2023-12-14 09:44 - 薛智垚

- 描述 已更新。

#2 - 2023-12-14 09:58 - 薛智垚

- 文件 桂林信通LOGO-白色.png 已添加

#3 - 2023-12-14 09:58 - 薛智垚

- 文件 已删除(桂林信通LOGO.png)

#4 - 2023-12-14 18:29 - 李凯健

激活一个平台，平台序列号02-00-4C-4F-4F-50

平台配置指导

#5 - 2023-12-15 15:02 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#6 - 2023-12-19 08:53 - 玉绍涛

烟感：51-58

温湿度：11-18

漏水：61-68

电量仪：21-28

配电：31-46

#7 - 2023-12-19 17:55 - 王慧

- 指派给从黄正梁 变更为 陆志毅

#8 - 2023-12-26 10:45 - 薛智垚

- 描述 已更新。

#9 - 2023-12-26 11:02 - 薛智垚

收货信息：

收货地址：桂林市秀峰区甲山苑

收件人：周泽阳

电话：18176361111

#10 - 2023-12-29 10:19 - 方翠婵  
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202253690571 2023.12.28

#11 - 2023-12-31 21:52 - 陆志毅  
本地平台配置指导

#12 - 2024-01-05 17:45 - 陆志毅  
集中平台设备故障调试指导

#13 - 2024-01-19 17:44 - 陆志毅  
声光报警器接线调试指导。

#14 - 2024-08-15 17:56 - 陆志毅  
S303接设备指导。

#15 - 2024-08-17 17:58 - 陆志毅  
门禁调试指导，已完成。

## 文件

---

桂林信通LOGO-白色.png

34.2 KB

2023-12-14

薛智焱