

项目综合 - 任务 #5443

江苏军成智能系统有限公司 变电站项目 合同编号：OM20231208-12 辛桂明 复购 OM20231208-12-1

2023-12-18 10:12 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-18
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.60 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0013 01	智慧机房主机	OM-A6 T300A	环境数据采集单元	OM-A6 T300A	17028651154 36060.png	4 台	2	迈世
2	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	17028651574 46182.png	4 个	2	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1702865187 478425.png	18 个	18	迈世
4			OM-TH-X801	防爆温湿度传感器	OM-TH-X801		1 个	2	迈世
5	WJDQ0000 101	中间继电器	JZX-22F(D)/2Z	风机控制模块	JZX-22F(D)/2Z	17028652949 38069.png	4 个	5	迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：主机软件名称改为“变电站环境监测系统”，使用浅绿色的版本，

传感器配置说明：温湿度传感器按照1-20修改485地址，具体配置客户回去再分配为两套

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：江苏省常州市金坛区城市花园2栋卓飞仓库

联系人1：葛凤艳

联系电话1：18961177097

发货日期1：2023-12-18

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-12-19 09:37 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-12-19 11:20 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202249752368 2023.12.19

#3 - 2023-12-25 17:16 - 辛桂明

- 主题从 江苏军成智能系统有限公司 变电站项目 合同编号：OM20231208-12 辛桂明 复购 变更为 江苏军成智能系统有限公司 变电站项目 合同编号：OM20231208-12 辛桂明 复购 OM20231208-12-1

序号	常规（公司内部型号）		合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1				动环触摸屏	OM-ACC-A103			个	2	迈世
2										迈世
3										迈世
4										迈世
5										迈世
6										迈世
7										迈世
8										迈世
9										迈世
10										迈世
合计										

主机接入设备说明：跟原来的2台T300A搭配使用，

传感器配置说明：本次无

动环屏显示说明：6个普通温湿度传感器接入一个，其中一个接入12个普通温湿度和2个防爆温湿度，动环屏软件名称：变电站环境监测系统，采用绿色背景，首页

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：江苏省常州市金坛区城市花园2栋卓飞仓库

联系人1：葛凤艳

联系电话1：18961177097

发货日期1：2023-12-26

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

#4 - 2023-12-26 16:48 - 玉绍涛

- 文件omMonitor.ini 已添加

14个温湿度的主机需要升级附件‘omMonitor.ini’，把防爆温湿度（1280-0）顺序放在第13位、第14位。

#5 - 2024-01-09 15:50 - 杜小栋

防爆温湿度 指导安装

#6 - 2024-01-31 18:58 - 杜小栋

剩余触摸屏，其余完成

#7 - 2024-02-02 11:03 - 杜小栋

- 文件DWIN_SET.rar 已添加

- 文件DWIN_SET2.rar 已添加

动环屏刷机文件

#8 - 2024-02-02 11:04 - 杜小栋

剩余风机联动

#9 - 2024-03-19 18:00 - 杜小栋

联动指导接线

#10 - 2024-07-05 15:37 - 杜小栋

剩余风机跟进

#11 - 2024-09-13 16:31 - 杜小栋

温湿度异常指导排查

文件

omMonitor.ini	1.28 KB	2023-12-26	玉绍涛
DWIN_SET.rar	583 KB	2024-02-02	杜小栋
DWIN_SET2.rar	583 KB	2024-02-02	杜小栋