

项目综合 - 任务 #5461

通辽市英科电子商贸有限公司 (合同编号: OM20231227-03) (通辽市中心血站业务综合楼) (复购) (农能艺)

2023-12-27 09:47 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机		OM-A6 X300A	17036402 台	25875555 .png		1
2	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块		OM-B3	17036402 台	37808328 .png		1
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-B2	声光报警器		OM-B2	17036402 个	68295999 .png		1
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器		OM-TH-B801	17036403 个	52130472 .png		2
5	-	三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪		OM-ACM-A811	- 台			1
6	-	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器		OM-ACM-A250/200	- 个			3
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器		OM-LDA-B801	17036407 个	89193213 .png		1
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M		OM-LDA-B601/5	17036408 根	05296271 .png		1
9	WKTKZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器		OM-ACA-A801	17038148 台	62257983 .png		1
10	-	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	双门门禁控制器		OM-ACC-A112	- 台			1
11	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器		OM-ACC-A101	17036410 个	54589704 .png		2
12	-	触摸动环屏	OM-ACC-A103	触摸动环屏		OM-ACC-A103	- 台			1
13	不领料	精密空调检测模块	定制	精密空调检测模块		OM-AC-NY	- 套			1
14	WGMT0000101	UPS检测模块	DB9公母头	UPS检测模块		OM-UPS-NY	17036411 对	74233630 .png		1
合计										

主机接入设备说明：常规

传感器接入说明：人脸机（指定型号：DS-K1T342MF），出门按钮，磁力锁等客户自行跟海康采购

动环屏显示说明：UPS，精密空调数据接入动环屏

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：内蒙古通辽市科尔沁区去批发城东门中宇电脑

联系人1：张晓彬

联系电话1：18947051777

发货日期1：2023-12-28

快递说明1：常规

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-12-27 11:42 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-12-27 17:58 - 农能艺

- 描述已更新。

#3 - 2023-12-28 08:54 - 农能艺

- 描述已更新。

#4 - 2023-12-28 10:46 - 农能艺

- 主题从通辽市英科电子商贸有限公司(合同编号:OM20231227-03)(复购)(农能艺)变更为
通辽市英科电子商贸有限公司(合同编号:OM20231227-03)(通辽市中心血站业务综合楼)(复购)(农能艺)

#5 - 2023-12-29 09:54 - 农能艺

- 描述 已更新。

#6 - 2023-12-29 10:18 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202253691188 2023.12.27

#7 - 2024-01-04 17:18 - 杜小栋

发送安装说明

#8 - 2024-01-12 17:28 - 杜小栋

远程调试 ups768-0

#9 - 2024-01-16 17:49 - 杜小栋

- 文件 SM4617.def 已添加

- 文件 A3-4617.js 已添加

- 文件 A3-4617.asp 已添加

精密空调4617-0

#10 - 2024-01-17 17:00 - 杜小栋

- 文件 DWIN_SET(1).rar 已添加

- 文件 omMonitor(1).ini 已添加

动环屏刷机文件

#11 - 2024-01-22 09:31 - 农能艺

- 描述 已更新。

#12 - 2024-01-22 09:46 - 农能艺

- 描述 已更新。

#13 - 2024-05-08 17:22 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成

#14 - 2024-10-12 16:49 - 杜小栋

主机告警问题指导处理

文件

SM4617.def	1.5 KB	2024-01-16	杜小栋
A3-4617.js	568 Bytes	2024-01-16	杜小栋
A3-4617.asp	5 KB	2024-01-16	杜小栋
omMonitor(1).ini	2.71 KB	2024-01-17	杜小栋
DWIN_SET(1).rar	13.3 MB	2024-01-17	杜小栋