

项目综合 - 任务 #5530

天津市嘉运达科技发展有限公司 合同编号：OM20240304-18
 (部队某单位集群通信设施建设站点建设项目)(玉泽海) 复购

2024-03-04 17:39 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.70 小时

描述

序号	常规(公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	17095438661台	42645.png	7	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	17095439701个	46548.png	7	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17095440134个	84550.png	24	迈世
4		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811			7	迈世 新款
5		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200			21	迈世 新款
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17095441879个	00614.png	11	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17095442196根	55688.png	11	迈世
8	WDM MJ000101	单门门禁控制器	WG2051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17095443801台	17060.png	7	迈世 需要接入集中管理平台
9	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	17095444687台	95192.png	7	迈世

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品打包方式说明1：常规
收货地址1：天津市西青区华苑海泰信息广场F座南楼512室
联系人1：武彦辰
联系电话1：18522277395
发货日期1：2024.3.5
快递说明1：常规
LOGO：1679383838743711.png
其他备注：
付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-03-04 17:47 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2024-03-05 13:39 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2024-03-08 14:08 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202275814581 2024.3.5

#4 - 2024-03-21 17:14 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-03-26 17:01 - 玉泽海

本项目UPS接入转移1套到任务 #4720上，本项目接入14套

#6 - 2024-04-07 16:05 - 杜小栋

指导设备安装

#7 - 2024-05-22 14:32 - 杜小栋

SM编号837，主机无法正常采集

#8 - 2024-05-22 14:41 - 杜小栋

- 文件tmp.rar 已添加

#9 - 2024-05-22 14:46 - 张群瑞

- 文件libomsm.so 已添加

#7楼反馈问题处理：

1、升级libomsm.so

2、设备配置改成SM837-1,后调试

#10 - 2024-05-22 15:11 - 杜小栋

- 文件demo.txt 已添加

#11 - 2024-05-22 15:32 - 张群瑞

- 文件 已删除(libomsm.so)

#12 - 2024-05-22 15:32 - 张群瑞

- 文件libomsm.so 已添加

#13 - 2024-05-22 17:15 - 杜小栋

- 文件 商宇机房空调通信协议.pdf 已添加

- 文件A3-4940.asp 已添加

- 文件A3-4940.js 已添加

- 文件SM4940.def 已添加

ups需加延迟500ms即可正常采集

已调试一台ups编号SM837，一台精密空调编号SM4940

#14 - 2024-06-17 14:30 - 杜小栋

安装跟进

#15 - 2024-12-17 16:54 - 杜小栋

一台主机 精密空调 调试完成 ups暂未通讯

#16 - 2025-01-09 15:35 - 杜小栋

ups问题跟进处理

#17 - 2025-03-13 18:43 - 杜小栋

安装跟进

平台未安装

文件

tmp.rar	16.4 KB	2024-05-22	杜小栋
demo.txt	3.63 KB	2024-05-22	杜小栋
libomsm.so	4.84 MB	2024-05-22	张群瑞
商宇机房空调通信协议.pdf	337 KB	2024-05-22	杜小栋
A3-4940.asp	7.98 KB	2024-05-22	杜小栋
SM4940.def	3.61 KB	2024-05-22	杜小栋
A3-4940.js	737 Bytes	2024-05-22	杜小栋