

项目综合 - 任务 #5533

北京一维通科技有限公司 合同编号：OM20240304-10 薛智珏

2024-03-07 11:22 - 方翠婵

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300	1709779532677455.png	26 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1709779629602841.png	6 个	3	迈世
3	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1709779689574227.png	95 台	1	迈世
4	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1709779796791551.png	7 个	3	迈世
5	WPDJC000101	配电监测器9路	OM-ACM-A603	配电监测器	OM-ACM-A601		1 个	1	迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1709779953429603.png	34 个	6	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1709780000175552.png	1 根	6	迈世
8	WKTKZ000101	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	1709780082525883.png	25 个	3	迈世
9	WDMMJ0	单门门禁控	OM-ACA-A111	单门门禁控制器	OM-ACA-A111	17097801939	1 个	1	迈世

	00101	制器	G2 051			91838.png			世
10	WICDK00 0101	IC读卡器	O M- AC C- A1 17	IC读卡器	OM-ACC-A117	17097802657 36191.png	个	1	迈世
11	WCMAN0 00101	出门按钮	O M- AC C- A1 18	出门按钮	OM-ACC-A118	17097803076 25140.png	个	1	迈世
12	WICK0000 101	IC卡	O M- AC C- A1 20	IC卡	OM-ACC-A120	17097803562 86836.png	张	10	迈世
13	WCLS0002 01	单门磁力锁	O M- AC C- A1 23	单门磁力锁	OM-ACC-A123	17097804259 90381.png	个	1	迈世
14	WHWTC0 00104	红外探测器	O M- AC C- A1 00	红外探测器	OM-ACC-A100	17097804669 39978.png	个	2	迈世
15	WYWTC0 00101	烟雾探测器	O M- AC C- A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17097806191 63828.png	个	6	迈世
16		8路NVR 海康	DS-7808NB-K2	8路NVR	DS-7808NB-K2	无	台	1	迈世
17		红外半球摄像机 海康	DS-2CD3325D-1	红外半球摄像机	DS-2CD3325D-1	无	台	4	迈世
18		监控专用硬盘 海康		硬盘	3T	无	块	1	迈世
19	WGMT000 0101	DB9		UPS检测模块	定制	17097813856 57572.png	套	1	迈世
20				视频检测模块	定制	无	套	1	迈世
21		集中端		综合管理平台	OM-CMP-10 定制	无	套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：1.集中端管理平台名称改为：综合管理平台、LOGO删除，需要提供光盘。2.主机嵌入式WEB软件平台网页版名称改为：综

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：湖北省武汉市江岸区二七街道二七路145号

联系人1：王敏

联系电话1：19930060630

发货日期1：
快递说明1：

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	

历史记录

#1 - 2024-03-07 11:23 - 方翠婵

- 主题从 北京一维通科技有限公司 变更为 北京一维通科技有限公司 合同编号 : OM20240304-10 薛智堯

#2 - 2024-03-07 17:02 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#3 - 2024-03-12 14:21 - 方翠婵

- 描述 已更新。

#4 - 2024-03-15 16:37 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK212379244768 2024.3.13

#5 - 2024-03-22 17:46 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2024-03-27 18:13 - 李凯健

平台安装完成

#7 - 2024-04-17 17:43 - 李凯健

常规设备调试完成，空调控制器学习指导

#8 - 2024-04-18 18:27 - 李凯健

常规设备调试完成，ups待接入

#9 - 2024-07-12 17:56 - 李凯健

门禁安装指导，待调试

#10 - 2024-07-15 17:56 - 李凯健

- 文件YDC机型通讯协议(1).pdf 已添加

UPS协议测试，未测通

#11 - 2024-07-16 14:45 - 李凯健

- 文件YDC9300绯海珩聽Megatec錦他 .pdf 已添加

UPS调试完成，编号768

#12 - 2024-07-16 14:45 - 李凯健

- 文件 已删除(YDC机型通讯协议(1).pdf)

#13 - 2024-07-17 18:33 - 李凯健

平台配置指导

#14 - 2024-07-23 19:16 - 李凯健

平台告警配置

#15 - 2024-07-25 18:22 - 李凯健

视频无法查看问题处理

#16 - 2024-08-05 14:52 - 李凯健

- 文件20240805bf.zip 已添加

平台www文件夹和设备模板备份

#17 - 2024-08-05 18:54 - 李凯健

门禁调试配置完成

文件

YDC9300绯海珩聽Megatec錦他 .pdf	395 KB	2024-07-16	李凯健
20240805bf.zip	187 MB	2024-08-05	李凯健