

项目综合 - 任务 #5561

浙江昇和信息科技有限公司 合同编号：OM20240322-9 辛桂明

2024-03-25 10:22 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17113331395467.png	19 个	2	迈世
2	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1711333163412527.png	34 根	2	迈世
3	WTKTZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	1711333207145287.png	207 个	10	迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：漏水控制器485地址改为1-2，空调控制器485地址改为3-12，给客户提485通讯协议即刻

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山东省烟台市招远市北院完小东50米对角岭升压站

联系人1：汪飞

联系电话1：15151500874

发货日期1：2024-3-25

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-03-26 09:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-03-27 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202282709012 2024.3.26

#3 - 2024-04-02 18:16 - 李凯健
设备接线指导，协议已发给客户

#4 - 2024-04-07 18:04 - 李凯健
空调控制器学习指导

#5 - 2024-04-09 17:53 - 李凯健

空调控制器学习指导

#6 - 2024-04-16 16:50 - 李凯健
- 状态从已发货变更为服务中
- 指派给从李凯健变更为辛桂明
- %完成从0变更为100

设备故障排查指导

#7 - 2024-05-16 18:14 - 辛桂明
- 状态从服务中变更为完结