

项目综合 - 任务 #5565

公司名称：上饶墟光科技中心 合同编号：ROC20240322-12 陈松

2024-03-29 09:22 - 陈 陈松

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同				图片	单位	数量	包装类型	备注
		物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1		三相电量仪	RO C-AC M-A8 11	三相电量仪	RO C-AC M-A8 11	17116738753 51573.png	个	4	鲲鹏	
2		UPS检测模块	定制	UPS检测模块	定制		套	3	鲲鹏	
3	WGLMK00101	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	ROC-BOD-1180A	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	ROC-BOD-1180A	1711674062 358174.png	个	4062	鲲鹏	
4	WNZJC00101	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A	17116741225 17854.png	个	225	鲲鹏	
5	WDLWD00101	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	17116741641 22114.png	个	1	鲲鹏	
6		精密空调监测模块	定制	精密空调监测模块	定制		套	3	鲲鹏	
7		智能新风机控制模块	定制	智能新风机控制模块	定制		套	1	鲲鹏	
8	WDWLS00101	定位式漏水检测器	RO C-LD A-A8 01	定位式漏水检测器	RO C-LD A-A8 01	17116743617 04554.png	台	2	鲲鹏	合同上现实一台,实际发两台,
9	WDWLS00203	定位漏水检测电缆-15M	RO C-LD A-A6 01/15	定位漏水检测电缆-15M	RO C-LD A-A6 01/15	17116743676 82201.png	根	2	鲲鹏	
10	WWSD000101	温湿度传感器	RO C-TH-A1 01	温湿度传感器	RO C-TH-A1 01	17116744663 65908.png	台	4	鲲鹏	
11	WCIMK000101	开关量处理模块	ROC-ACC-A104	开关量处理模块	ROC-ACC-A104	17116745548 82591.png	台	1	鲲鹏	
12		物联网平台主机	ly-x5	物联网平台主机	ly-x5		台	1	鲲鹏	
13	ZJKZJ001101	智慧机房主机	ROC-A6 T100A	智慧机房主机	ROC-A6 T100A	17116746129 06475.png	台	2	鲲鹏	
14	ZBJZJ000101	报警主机	ROC-B5	报警主机	ROC-B5	17116746864 40829.png	台	1	鲲鹏	
15		远程监控管理软件	ROC-CMP-10	远程监控管理软件	ROC-CMP-10		套	1	鲲鹏	
16	WKGDY000	开关电源	RS-15-12	工业电源	RS-15-12	17116747963	个	4	鲲鹏	

	101	V/1.3A				61909.png				
17	WTXZH000 201	232转TCP/I P通讯转换器	ROC-ACC- A109	232转TCP/I P通讯转换器	ROC-ACC- A109	17116750372 22013.png	个	1	鲲鹏	合同内集中 端软件报价 包括232转T CP转换模块
合计										

主机接入设备说明：两个机房，一台T100A主要接蓄电池以及UPS，另外一台主机主要接剩余精密空调和传感器设备

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
合计
产品打包方式说明1：
收货地址1：江西省上饶市铅山县永平镇上分线北侧幸福里小区6幢1-402室
联系人1：韩光
联系电话1：18170327186
发货日期1：等货齐尾款打款在定发货时间
快递说明1：
LOGO：1679389270854642.png
其他备注：
付款说明：预付款30%，发货前打全款

### 历史记录

#1 - 2024-03-29 10:57 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-04-09 09:09 - 方翠婵

- 主题从公司名称：饶墟光科技中心 合同编号：ROC20240322-12 变更为 公司名称：饶墟光科技中心 合同编号：ROC20240322-12 陈松

#3 - 2024-04-09 16:11 - 陈松

- 主题从公司名称：饶墟光科技中心 合同编号：ROC20240322-12 陈松 变更为 公司名称：上饶墟光科技中心 合同编号：ROC20240322-12 陈松

#4 - 2024-04-10 09:14 - 黄正梁

服务器账号：Administrator

密码：admin

#5 - 2024-04-11 09:32 - 黄正梁

- % 完成从0变更为20

补录工时

自家采购的服务器，平台安装

#6 - 2024-04-22 10:50 - 黄正梁

- 文件(8XXXXX)三相UPS MODBUS协议(V3.0).doc 已添加

- 文件07-CLA系列行间空调-通信协议-V20230105.pdf 已添加

- 文件UT&UR11系列1-3K UPS 通信协议V04\_外.pdf 已添加

#7 - 2024-04-22 21:15 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2024-04-24 08:50 - 黄正梁

设备安装指导

#9 - 2024-04-24 09:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202289408096 2024.4.11

#10 - 2024-04-24 17:54 - 黄正梁

机房布线指导

#11 - 2024-04-30 17:36 - 黄正梁

电池组接线指导

#12 - 2024-05-16 17:58 - 黄正梁

常规设备调试

#13 - 2024-05-17 09:25 - 陈陈松

- 描述已更新。

#14 - 2024-05-17 17:30 - 黄正梁

平台设备数据配置

## 文件

07-CLA系列行间空调-通信协议-V20230105.pdf	429 KB	2024-04-22	黄正梁
(8XXXXX)三相UPS MODBUS协议(V3.0).doc	1.26 MB	2024-04-22	黄正梁
UT&UR11系列1-3K UPS 通信协议V04_外.pdf	429 KB	2024-04-22	黄正梁