

项目综合 - 任务 #5605

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20240425-10 邓枢枫（宇宏科技机房动环项目）

2024-04-25 19:31 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2024-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6X300A	智慧机房主机	GW-A6 T400	1714043975187440.png	1 台	1	绿浪
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	GW-B4	1714044042912470.png	1 个	1	绿浪
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	GW-TH-B801	1714043923960187.png	1 个	1	绿浪
4		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	GW-ACM-A801	带显示	1 个	1	绿浪
5		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	GW-ACM-K200/5		1 个	3	绿浪
6	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	GW-LDA-B801	1714044273102017.png	1 个	1	绿浪
7	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	GW-LDA-B601/5	1714044283104163.png	1 根	1	绿浪
8	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	GW-ACC-A101	1714044322943754.png	1 个	1	绿浪
9	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	不需领料	无	1 套	1	绿浪

10	不需领料	不需领料	不需领料	视频检测模块	不需领料	无	套	1	绿浪
合计									

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：电量仪带显示款，电量仪和互感线圈的型号，要调整

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

产品打包方式说明：

收货地址：天津市西青区新科道新兴园2号楼317503室

联系人：李建春

联系电话：18920323535

发货日期：2024-4-25

快递说明：普通快递

LOGO：贴牌

其他备注：

付款说明：款到发货

## 历史记录

#1 - 2024-04-26 09:57 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-26 14:10 - 邓枢枫

- 文件 已删除 (LOGO.png)

#3 - 2024-04-26 14:10 - 邓枢枫

- 文件 启居安智品牌.jpg 已添加

#4 - 2024-04-28 10:08 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#5 - 2024-04-29 11:31 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#6 - 2024-04-30 09:16 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

清单去除了UPS接入，UPS 不接

#7 - 2024-05-06 14:13 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202294783461 2024.4.27

#8 - 2024-05-15 10:09 - 陆志毅

- 文件 特种空调通讯协议20170603-YDT v3.5(1).docx 已添加

#9 - 2024-05-15 10:23 - 邓枢枫

新增UPS接入

合同编号：OM20240515-31

序号	品名	型号	单位	数量
1	UPS检测模块	定制	套	1

#10 - 2024-05-15 10:24 - 陆志毅

- 文件 RS232通讯协议高频33 10~40KVA 工频全系列.docx 已添加

#11 - 2024-05-15 11:48 - 陆志毅

- 文件 A3-5422.asp 已添加

- 文件 A3-5422.js 已添加

- 文件 SM5422.def 已添加

#12 - 2024-05-15 17:29 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 90

UPS, 精密空调调试已完成

UPS : 768-0 单进单出

剩余电话模块没调

#13 - 2024-05-15 17:49 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#14 - 2024-05-16 10:01 - 黄正梁

视频接入已完成

#15 - 2024-05-18 20:03 - 陆志毅

摄像头和主机远程修改。

#16 - 2024-05-29 13:53 - 陆志毅

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

- 指派给 从 陆志毅 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

#17 - 2024-06-05 17:01 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

## 文件

启居安智品牌.jpg	9.9 KB	2024-04-26	邓枢枫
特种空调通讯协议20170603-YDT v3.5(1).docx	84.4 KB	2024-05-15	陆志毅
RS232通讯协议高频33 10~40KVA 工频全系列.docx	34.7 KB	2024-05-15	陆志毅
A3-5422.asp	6.76 KB	2024-05-15	陆志毅
A3-5422.js	880 Bytes	2024-05-15	陆志毅
SM5422.def	3 KB	2024-05-15	陆志毅