

项目综合 - 任务 #5659

兴山县兴昌网络（任务 #1662更换空调接入）王丽红

2024-06-03 14:51 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2024-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
需求调查表-x

需求描述：（原话记录）
1、#1662项目空调坏了，需要更换一台空调
2、主机为T100，该项目有小程序，小程序也需要显示空调数据；
3、精密空调协议如下；
.....

需求整理：
1
2
.....

涉及产品及部门：

其他：

历史记录

#1 - 2024-06-03 16:08 - 张群瑞

需求分析表-1

需求目标：（针对具体需求整理）
1、旧项目T100主机，精密空调协议接入定制（modbus RTU）；
2、微信小程序支持精密空调数据显示；

分析说明：
1 需求调查表需将客户原话描述与具体需求细化整理分开登记；
2 需确定旧版本主机是否支持通用方式接入modbus协议；
3 modbus RTU协议接入可使用通用方式接入，需调试并整理兼容补丁；
4 微信小程序功能暂不支持

.....

措施方案说明：

- 1 跟进确认T100主机程序版本；
- 2 通用方式接入空调协议；
- 3 调制整理T100主机兼容升级补丁；

指标性能参数：

计划周期：

精密空调协议接入计划3个工作日

其他：

#2 - 2024-06-03 16:50 - 张 群瑞

需求分析表-2

需求目标：（针对具体需求整理）

- 1、旧项目T100主机，精密空调协议接入定制（modbus RTU）；
- 2、微信小程序支持精密空调数据显示；

分析说明：

- 1 需求调查需将客户原话描述与具体需求细化整理分开登记；
- 2 需确定旧版本主机是否支持通用方式接入modbus协议；
- 3 modbus RTU协议接入可使用常规接入方式（需对比原接入空调测点数据接入情况），参考SM2008；
- 4 微信小程序功能按原有；

.....

措施方案说明：

- 1 跟进确认T100主机程序版本；
- 2 定制sm使用常规方式接入空调协议；
- 3 调试测试协议接入，整理提交升级补丁；
- 4 指导升级调试；

指标性能参数：

计划周期：

精密空调协议接入计划5个工作日

其他：

文件

精密机房空调标准Modbus通讯协议(用户级)-210830A--定版.pdf

221 KB

2024-06-03

王丽红