

需求综合 - 任务 #5663

特微乐行（广州）技术有限公司 定制需求评估

2024-06-07 11:26 - 彭冲

状态:	新建	开始日期:	2024-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求调查表-x			
需求描述：（原话记录）			
1、 监控主机OM-A6 T100A 定制要求：系统可支持webhook推送数据到指定服务器报警，由钉钉机器人发送报警信息			
2、 160上任务号： 5563			
.....			
需求整理：			
1			
2			
.....			
涉及产品及部门：			
其他：			

历史记录

#1 - 2024-06-07 11:26 - 彭冲

- 项目从项目综合 变更为 需求综合

- 描述已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李军海

#2 - 2024-06-07 15:40 - 张群瑞

需求分析表-1

需求目标：（针对具体需求整理）

- 1 调查表中建议对需求进行整理，将主机端需要推送的设备类型、数量、测点类型、数量进行整理统计；
- 2 需确定主机系统推送数据类型（告警、正常）、推送频率参数；
- 3 是否确定服务器端为钉钉开放平台接口；

分析说明：

- 1 钉钉开放平台接入主机系统需定制开发post应用；

2 需确定推送需求明细和推送数据格式类型等参数；

3 最好有平台端接口测试验证环境，开发前进行接口验证以及完成开发后进行程序调试、测试；

.....
措施方案说明：

- 1 提炼定制功能，确定工作量；
- 2 主机系统定制开发post应用；
- 3 定制应用测试、调试；
- 4 整理提交补丁；
- 5 跟进指导升级调试；

指标性能参数：

计划周期：

定制开发post应用及调试、测试。预计用时5个工作日

其他：

#3 - 2024-06-07 15:54 - 张 群瑞

需求分析表-2

需求目标：（针对具体需求整理）

1 报警数据推送至指定服务器；

分析说明：

- 1 定制SMAIm实现报警数据推送至指定服务器；
- 2 推送告警信息为文本格式；
- 3 需确定告警推送的频率参数；

*最好有平台侧接口测试验证环境，开发前进行接口验证以及完成开发后进行程序测试、测试；

措施方案说明：

- 1 主机系统定制开发SMAIm实现报警数据推送功能；
- 2 定制功能调试、测试；
- 3 整理提交升级补丁；
- 4 跟进指导升级调试；

指标性能参数：

定制开发SMAIm、调试、测试。预计用时3个工作日。

计划周期：

其他：

已经跟领导沟通，确定进行开发

#5 - 2024-06-21 11:13 - 张群瑞

定制功能升级补丁已上传至网盘：

共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5643 #5663 特微乐行（广州）技术有限公司 合同编号：PO-2024-05-10023（彭冲）（复购

参考补丁目录中“readme.txt”说明；

可以在公司环境中测试后联系客户远程升级调试操作。（领用一台T100A主机升级测试）

#6 - 2024-06-24 16:58 - 陆志毅

- 文件omsm.log.ini 已添加

已测试验证成功，存在问题：钉钉有较小几率不推送告警信息，主机数据日志查看没有问题，像是钉钉存在丢包现象。

1719218392286927.png

#7 - 2024-06-25 09:14 - 陆志毅

后续观察测试发现问题：温湿度简报没有单位，钉钉告警信息就没有单位，需添加单位。

1719278069932530.png 1719278079815676.png

#8 - 2024-07-18 14:37 - 张群瑞

#7 楼反馈温湿度简报单位显示问题，需升级libomsm.so,已更新至网盘补丁目录中。

#9 - 2024-07-24 11:04 - 韦雄伟

更新后已有单位显示

1721790226629132.png

文件

omsm.log.ini

14 KB

2024-06-24

陆志毅