

## 项目综合 - 任务 #5670

北京国信桥通信工程有限公司 合同编号：OM-20240611-31 邓枢枫（借用合同）

2024-06-13 14:06 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2024-06-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.60 小时
<b>描述</b> 1718258777542349.png  <small>发货地址：北京市大兴区海神金融谷15号楼2层 收货人：耿志强 电话：13439507841 发货时间：2024-6-13 快递说明：顺丰到付</small>  <small>项目说明：此项目为借用，借用时间为2024-6-17至2024-7-23，同时项目需要搭建集中管理平台来测试，注意：平台软件需要授权时间，使用时间结束为2024-7-23。</small>			

## 历史记录

#1 - 2024-06-13 16:22 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-06-14 11:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1529481637568, 2024.6.13

#3 - 2024-06-17 14:24 - 杜小栋

发送安装说明

#4 - 2024-06-19 21:55 - 杜小栋

指导空调学习

#5 - 2024-06-20 16:43 - 杜小栋

平台安装调试

#6 - 2024-06-21 10:54 - 邓枢枫

1718938397815992.png

备注：更换空调控制器，和新增一个温湿度传感器

#7 - 2024-06-27 14:29 - 李东儒

- 文件温湿度联动空调测试-20240627.xlsx 已添加

针对温湿度联动空调功能已经完成测试

#8 - 2024-06-27 21:24 - 杜小栋

## 空调控制器指导调试

#9 - 2024-06-28 16:43 - 杜小栋

平台重新安装联动版本

#10 - 2024-07-01 15:51 - 杜小栋

指导平台联动测试

#11 - 2024-07-09 10:10 - 杜小栋

平台联动已测试。存在以下问题：

- 1、平台服务重启后，联动不会自动生效（网页显示启用，但实际未生效），需手动重启联动。
- 2、联动在运行的情况下，空调开机（关机）后，如果联动重新启用且修改了比较大判定值后，会导致空调一直无法正常关机（开机）。

#12 - 2024-07-15 16:31 - 杜小栋

温湿度存在断电地址自动变成1的问题

#13 - 2024-07-19 18:47 - 杜小栋

平台重新安装，联动测试新规则控制

#14 - 2024-08-12 11:27 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 0 变更为 100

设备已退回

#15 - 2024-08-21 10:37 - 邓枢枫

- 状态 从 已发货 变更为 完结

## 文件

温湿度联动空调测试-20240627.xlsx

141 KB

2024-06-27

李东儒