

项目综合 - 任务 #5682

沈阳智伟通系统集成有限公司 合同编号：OM20240523-91 辛桂明 辽宁世隆复购

合同编号：OM20240523-91-1

2024-06-20 16:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.40 小时
描述			
1718870491127532.jpg			
合同已签			
货款已支付			
按照常规发货			
2024-6-21日发货			
甲方提供的交货地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路10号 辽宁省实验学校			
收货人：李国辉		联系方式：18640117181	

历史记录

#1 - 2024-06-21 08:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-07-02 14:40 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202371895266 2024.6.26

#3 - 2024-07-03 20:51 - 杜小栋

发送安装说明

#4 - 2024-07-25 15:56 - 陆志毅

- 文件3cbe9115c033d587b51a7bb8d901d198.pdf 已添加

- 文件Modbus_protocol_CMC.pdf 已添加

#5 - 2024-07-25 17:28 - 陆志毅

UPS接线指导

#6 - 2024-07-26 18:23 - 陆志毅

UPS远程配置，都是通过自带串口接线，英威腾配置编号789-0，带客户接线调试，山特768-0已接入。

#7 - 2024-07-29 15:06 - 陆志毅

- % 完成从0变更为90

二楼英威腾UPS无485接口，现场距离30米，客户反馈不接入主机，使用UPS自带的web页面查看数据使用。

#8 - 2024-07-30 14:34 - 辛桂明

- 主题从沈阳智伟通系统集成有限公司 合同编号：OM20240523-91 辛桂明 辽宁世隆复购 变更为 沈阳智伟通系统集成有限公司
合同编号：OM20240523-91 辛桂明 辽宁世隆复购 合同编号：OM20240523-91-1

增加短信报警模块， 合同编号：OM20240523-91-1

1722321210239743.png

合同已签

货款已支付

按常规发货

常规快递

2024-7-30日发货

甲方提供的交货地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路10号 辽宁省实验学校

收货人：李国辉

联系方式：18640117181

#9 - 2024-08-14 16:46 - 杜小栋

设备指导接入

#10 - 2025-01-08 17:32 - 杜小栋

- 文件 login as root.txt 已添加

短信异常升级USB包

#11 - 2025-03-04 14:29 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从90 变更为100

已完成

#12 - 2025-03-04 15:16 - 辛桂明
- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

3cbe9115c033d587b51a7bb8d901d198.pdf	1010 KB	2024-07-25	陆志毅
Modbus_protocol_CMC.pdf	1.12 MB	2024-07-25	陆志毅
login as root.txt	5.53 KB	2025-01-08	杜小栋