

项目综合 - 任务 #5690

北京东方创通设备有限公司 合同编号：OM20240626-90 辛桂明 复购

2024-06-27 15:00 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-31
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述 1719471585527591.png 合同已签 款到发货 首页刷我们公司的3D页面 按常规发货 常规快递 交货地址：河北省廊坊市固安县孔雀城莱茵河谷 收货人：刘总 联系方式：13717884722			

历史记录

#1 - 2024-06-27 16:14 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-07-02 14:44 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202372273754 2024.6.28

#3 - 2024-07-09 17:50 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-07-11 18:31 - 李凯健

常规设备调试完成，精密空调接入完成，编号2057

#5 - 2024-07-19 17:24 - 李凯健

UPS调试完成，编号768，Q1 Q6指令都可以，接线用235直通接法
1721381052265779.jpg

#6 - 2024-07-23 15:00 - 李凯健

- 文件 A3-status.asp 已添加

- 文件 C2.asp 已添加

无web门禁接入，在3D图首页跳转不到正确页面
1721718021760658.png

#7 - 2024-07-23 15:03 - 李凯健

- 文件 main.asp 已添加

#8 - 2024-07-23 15:42 - 张群瑞

- 文件 C2.asp 已添加

#6 楼反馈问题 需升级C2.asp文件

#9 - 2024-07-23 19:15 - 李凯健

报警主机，NVR，门禁调试完成

#10 - 2024-07-29 17:51 - 李凯健

告警配置指导

#11 - 2025-03-07 16:05 - 李凯健

收不到报警短信问题排查

文件

A3-status.asp	11.6 KB	2024-07-23	李凯健
C2.asp	7.13 KB	2024-07-23	李凯健
main.asp	5.64 KB	2024-07-23	李凯健
C2.asp	7.71 KB	2024-07-23	张群瑞