

## 项目综合 - 任务 #5694

珠海优特电力科技股份有限公司 合同编号：PO2406260017（彭冲）

2024-07-01 11:17 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2024-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时
<b>描述</b>			
1719803763343484.png			
交货地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇高新区金鸿七路68号珠海优特科技园3号楼1楼卸货平台			
收货人：陈强电话：18529609938			

### 历史记录

#1 - 2024-07-02 14:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202373312411, 2024.7.1

#2 - 2024-07-29 17:57 - 陆志毅

- 文件投入式液位计说明书\_OM-ACC-A214.pdf 已添加

协议问题对接。

#3 - 2024-08-12 16:38 - 陆志毅

- 文件7ab9ce167745a2403cd0d50c93dadf55\_5098a4c614d699338146cd8acc1ffc8\_8.exe 已添加

#4 - 2024-08-12 17:41 - 陆志毅

水位传感器调试指导。这款设备用上传的上位机软件。

#5 - 2024-08-13 17:51 - 陆志毅

不是建大仁科产品，水位红线是正极，黄色、蓝色或者黄色、绿色为485AB，待验证，客户2个水位尚未通讯上。

### 文件

投入式液位计说明书_OM-ACC-A214.pdf	319 KB	2024-07-29	陆志毅
7ab9ce167745a2403cd0d50c93dadf55_5098a4c614d699338146cd8acc1ffc8_8.exe	2 MB	2024-08-12	陆志毅