

项目综合 - 任务 #5720

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240712-31 邓枢枫（复购） 固安气象局

2024-07-12 10:23 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2024-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.10 小时
描述			
收货地址:	河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑2-3-402		
收货人:	马二林	电话:	15200015344
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	中性, 主机软件里面的型号X200要改成 iSmartSite		
清单			
1720750938306246.jpg			

历史记录

#1 - 2024-07-12 10:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-07-16 15:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202377298495 2024.7.12

#3 - 2024-09-22 19:17 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为30

精密空调远程接入, 测点数据待调整

UPS远程测试, 指令需要crc校验, 待厂家给出计算方式。

#4 - 2024-09-23 17:53 - 陆志毅

- 文件 A3-4937.asp 已添加
- 文件 A3-4937.js 已添加
- 文件 SM4937.def 已添加

精密空调使用这个升级文件，在知识库上查询到已在其他项目上开发过

#5 - 2024-09-25 09:37 - 陆志毅

- 文件 HT519.通信协议.MODBUS\_RTU.230605(1).docx 已添加

#6 - 2024-09-25 09:37 - 陆志毅

- 文件 已删除 (HT519.通信协议.MODBUS\_RTU.230605(1).docx)

#7 - 2024-09-25 09:38 - 陆志毅

- 文件 HT519.通信协议.MODBUS\_RTU.230605(1).docx 已添加
- 文件 12.5KW 恒温恒湿 HT519.通信协议.MODBUS\_RTU.230605(1).docx 已添加

#8 - 2024-09-26 08:57 - 陆志毅

- 文件 UPS测试记录.txt 已添加

#9 - 2024-10-08 18:01 - 陆志毅

客户拉群进行UPS测试指令沟通，厂家暂未给出明确回复。

#10 - 2024-10-09 14:31 - 陆志毅

- 文件 已删除 (HT519.通信协议.MODBUS\_RTU.230605(1).docx)

#11 - 2024-10-09 14:31 - 陆志毅

- 文件 Giant Elite 33 10-40K 协议-20181224.xlsx 已添加

#12 - 2024-10-09 14:39 - 陆志毅

- 文件 Crc(1).txt 已添加

UPS指令需要计算校验

1728455918515602.png

#13 - 2024-10-09 14:47 - 陆志毅

- 文件 sscm.txt 已添加

#14 - 2024-10-14 14:20 - 张群瑞

现场调试可升级usb升级补丁后进行调试：

补丁目录：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\update\patch-X200 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_update\patch

升级前先删除U盘中的 “\*\patch\NandFlash\dbCfg.db3”、

"\*\patch-X200\NandFlash\dbCfg.db3"、

"\*\patch-X200\NandFlash\update\_dbcfg\_XXX.sh"

#15 - 2024-10-14 14:22 - 张群瑞

ups协议接入《[Giant Elite 33 10-40K 协议-20181224.xlsx](#)》：

升级补丁（盯盘）：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5720 河北朝高科技有限公司 合同编号：OM20240712-31 邓枢枫（复购）固安气象局

参考补丁目录中“readme.txt”说明。

#16 - 2024-10-15 10:44 - 张群瑞

请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#17 - 2024-10-15 15:08 - 陆志毅

- 文件 A3-6145.asp 已添加
- 文件 A3-6145.js 已添加
- 文件 SM6145.def 已添加
- 文件 调试记录.txt 已添加

UPS已接入完成。

#18 - 2024-10-31 17:21 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 陆志毅 变更为 邓枢枫
- % 完成从 30 变更为 100

#19 - 2024-11-01 14:02 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

A3-4937.asp	7.68 KB	2024-09-23	陆志毅
A3-4937.js	6.15 KB	2024-09-23	陆志毅
SM4937.def	4.69 KB	2024-09-23	陆志毅
12.5KW恒温恒湿 HT519.通信协议.MODBUS_RTU.230605(1).docx	173 KB	2024-09-25	陆志毅
UPS测试记录.txt	15.3 KB	2024-09-26	陆志毅
Giant Elite 33 10-40K 协议-20181224.xlsx	36 KB	2024-10-09	陆志毅
Crc(1).txt	1.06 KB	2024-10-09	陆志毅
sscom.txt	10.6 KB	2024-10-09	陆志毅
A3-6145.asp	10.1 KB	2024-10-15	陆志毅
A3-6145.js	7.43 KB	2024-10-15	陆志毅
SM6145.def	9.93 KB	2024-10-15	陆志毅
调试记录.txt	47.4 KB	2024-10-15	陆志毅