

项目综合 - 任务 #5738

南京多因科技有限公司 伊拉克安东石油宾馆项目 合同编号：OM20240702-9 辛桂明

2024-07-19 11:02 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述 1721357977999029.png 合同已签 货款已支付 按英文名称发货，使用我们的logo和型号，管理平台软件刻录到光盘上，帖好标贴随货发出 需要的操作手册、说明书和检测报告需要英文翻译版本，需安排处理 2024-7-31日发货			
甲方提供的交货地址：南京市玄武区孝陵卫街道四方城一号十朝文化园四号楼一层			
收货人：	万紫涵	联系方式：	15295576937

历史记录

#1 - 2024-07-19 15:24 - 玉绍涛

Power And Environment Monitoring Machine OM-A6 T300A

Sound And Light Alarm OM-D2

Temperature And Humidity Sensor OM-TH-B801

Cabinet Temperature And Humidity Sensor OM-TH-B901

Leak Detector OM-LDA-B801

Leakage Detection Rope OM-LDA-B601/5

Centralized Management Platform Software OM-CMP-10

#2 - 2024-07-19 15:54 - 辛桂明

- 主题从南京多因科技有限公司 伊拉克安东石油宾馆醒目 合同编号：OM20240702-9 辛桂明 变更为 南京多因科技有限公司 伊拉克安东石油宾馆项目 合同编号：OM20240702-9 辛桂明

#3 - 2024-07-22 09:41 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#4 - 2024-07-23 10:51 - 玉绍涛

地址范围：

温湿度：16-23

机柜温湿度：24-42

漏水：43-50

#5 - 2024-07-25 16:07 - 玉绍涛

因为机柜温湿度地址范围只能1-32，所以地址重新修改。

地址范围：

温湿度：33-40

机柜温湿度：14-32

漏水：41-49

#6 - 2024-07-30 14:06 - om 经理1

升级包见 [#5711](#) 说明

#7 - 2024-08-07 18:57 - 李凯健

设备接线指导

#8 - 2025-02-06 18:03 - 李凯健

设备接线指导