

智慧机房 V2.0 - 任务 #5768

任务 # 4351 (新建): v1.0刷机包_升级补丁测试验证

USB升级补丁测试验证 (patch-L200Q)

2024-08-05 10:30 - 张群瑞

状态:	新建	开始日期:	2024-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
v1.0 usb升级补丁[patch-L200Q] 升级测试验证 :			
usb升级补丁 :			
全局公共 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch			
L200Q测试版 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-L200Q			
参考文档目录 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_doc\V1.0 刷机升级操作说明.docx			
更新内容验证 :			
1> USB升级操作测试验证 ;			
2>系统启动后, B3、B5报警器未正常发告警信息, 重启SU后正常发告警信息异常修正处理 ;			
3>主机重启post上报设备故障状态异常更正处理 ;			
4>设备型号 : “ OM-A6-L200Q ”			
测试说明参考 :			
1、将全局公共补丁 “ \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch ” 和L200Q升级补丁 “ \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-L200Q ” 拷贝到U盘 (SD卡) 根目录进行USB升级测试操作 ;			
2、usb升级操作说明参考 : \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_doc\V1.0 刷机升级操作说明.docx			
测试要求 :			
1>usb升级、重启操作要有串口日志, 保存为文本格式 (比如 : “ patch-L200Q_usb_upd_20230410.log “)			
2> “ 更新内容验证 “ 每条内容测试验证结果描述 (文字、图标、异常现象、出现异常的操作过程...) ,若内容较多建议整理到 “ xxx测试报告.xlsx “ 中			
3>测试验证结果经审核操作后, 升级补丁会移到 “ \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update “ 目录之中, 生产过程中usb升级操作使用该目录中的升级补丁。			

4>升级补丁内容更新时，根据更新内容进行测试验证并记录测试相关过程、日志、报告、及审核操作。

注意：升级操作完成后要重启主机，日志中要包含相关串口记录。