

## 项目综合 - 任务 #5812

湖南东视科技有限公司 (合同编号: OM20240819-52) (岳阳市蒸湘区应急广播) (农能艺)

2024-08-26 10:49 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2024-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.90 小时
<b>描述</b>			
1724639965537174.png			
付款说明: 已付款			
包装说明: 常规			
快递说明: 常规			
发货日期: 2024-8-30			
交货地址: 湖南省衡阳市蒸湘区创新中心A栋1503室      周丽娥      19310563626			
备注: 1、模拟量温湿度传感器接入模拟量采集模块, 再通过监控主机的模拟量接口采集温湿度, 本采集方式需要研发部解析软件, 软件解析升级刷机后一同发货。			
2、4+6路输出/开关量采集模块只用于扩展监控主机接口, 满足参数要求。			

### 历史记录

#1 - 2024-08-26 11:44 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-09-03 09:12 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202419725185 2024.8.30

#3 - 2024-09-09 17:48 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

常规设备接线指导, 模拟量设备接线指导

#4 - 2024-09-11 16:55 - 农能艺

1726044890183516.png

借用一个12V供电声光, 外购到货后再更换, 已付款。

收货地址: 湖南省衡阳市蒸湘区船山大道20号 区政府大楼七楼712室      李经理      19216537964

#5 - 2024-09-23 14:05 - 农能艺

1727071487346294.png

采购一个24V供电的声光，不接入动环系统，已付款

收货地址：湖南省衡阳市蒸湘区船山大道20号 区政府大楼七楼712室

李经理

19216537964

#6 - 2024-09-29 18:03 - 韦雄伟

有一个温度不正常，其他设备数据正常

#7 - 2024-12-11 17:40 - 韦雄伟

模拟量温湿度平台与实际值校准

#8 - 2024-12-16 18:01 - 韦雄伟

平台模拟量温湿度校准，已和实际显示对上