

项目综合 - 任务 #5868

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240930-31 邓枢枫（复购）冀州区气象局

2024-09-30 09:37 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2024-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.30 小时
描述			
收货地址:	河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑2-3-402		
收货人:	马二林	电话:	15200015344
付款说明:	未付		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规 发货时间 10月8号		
备注:	X200主机 贴X300型号		
清单			
1727660036422720.png			

历史记录

#1 - 2024-09-30 10:02 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-10-09 11:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202435916813 2024.10.8

#3 - 2024-10-17 09:07 - 陆志毅

- 文件梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2024.pdf 已添加

#4 - 2024-10-18 17:54 - 陆志毅

UPS已远程配置, Q1指令编号786

#5 - 2024-11-12 09:26 - 邓枢枫

新增精密空调接入

1731374756147962.png

#6 - 2024-11-12 15:09 - 陆志毅

- 文件 3c3HDRS232协议 (密码123) (2).7z 已添加

最终调试确认现场UPS为此协议，已远程接入，升级使用U盘上的#5025项目UPS升级文件，替换sm.so，升级www并将里面的所有768-4文件名全部改成786即可生效。

#7 - 2024-11-14 11:03 - 陆志毅

- 文件 已删除 (梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2024.pdf)

#8 - 2024-11-14 17:36 - 韦雄伟

精密空调调试，通讯不上，待客户跟厂家协调处理。首页3D图更新

#9 - 2024-12-20 10:25 - 邓枢枫

此项目不做精密空调接入，费用不做退回，用来抵消任务#5989的技术支持费用。望知晓

#10 - 2025-02-20 18:59 - 韦雄伟

- 文件 A3-4666.asp 已添加

- 文件 A3-4666.js 已添加

- 文件 SM4666.def 已添加

- 文件 三相多功能最新说明书短款.pdf 已添加

- 文件 A3-4667.asp 已添加

- 文件 A3-4667.js 已添加

- 文件 SM4667.def 已添加

市电协议开发，接入正常

## 文件

3c3HDRS232协议 (密码123) (2).7z	695 KB	2024-11-12	陆志毅
A3-4666.asp	6.21 KB	2025-02-20	韦雄伟
A3-4666.js	4.22 KB	2025-02-20	韦雄伟
SM4666.def	4.26 KB	2025-02-20	韦雄伟
三相多功能最新说明书短款.pdf	17.9 MB	2025-02-20	韦雄伟
A3-4667.asp	6.21 KB	2025-02-20	韦雄伟
A3-4667.js	4.23 KB	2025-02-20	韦雄伟
SM4667.def	4.26 KB	2025-02-20	韦雄伟