

项目综合 - 任务 #5917

武汉印天科技工程有限公司 中南财经政法大学 合同编号：OM20241023-9 辛桂明

2024-10-28 09:29 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	陆志毅	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.90 小时
描述 1731556489136577.png 合同已签 预付款已支付 按常规发货，软件名称改为：智慧环境监测系统，该主机有定制功能，需要特定的烟雾告警联动控制声光，大概有10个教室，每个教室装3-5个 烟雾，装2个声光报警器 常规快递 2024-11-4日发货			
甲方提供的交货地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号（中南财经政法大学）			
收货人：刘于		联系方式：13872977546	

历史记录

#1 - 2024-10-28 11:23 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-29 16:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2024-10-29 17:19 - 玉绍涛

- 文件 485烟感rs-yg-n01通讯协议.pdf 已添加

- 文件 DAM1600C-串口版说明书.doc 已添加

#4 - 2024-11-04 17:21 - 玉绍涛

- 文件 已删除 (485烟感rs-yg-n01通讯协议.pdf)

#5 - 2024-11-04 17:22 - 玉绍涛

烟雾： [#5933](#)

#6 - 2024-11-08 10:05 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202450648023 2024.11.7

#7 - 2024-11-13 17:57 - 陆志毅

设备安装接线指导。

#8 - 2024-11-14 11:54 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#9 - 2024-11-19 17:51 - 陆志毅

设备接线指导。

#10 - 2024-11-25 18:13 - 陆志毅

DO模块接线指导。

#11 - 2024-11-26 13:49 - 陆志毅

- 文件 A3-5002.asp 已添加

- 文件 A3-5002.js 已添加

- 文件 SM5002.def 已添加

#12 - 2024-11-26 17:36 - 陆志毅

远程配置传感器参数。

#13 - 2024-11-27 16:59 - 陆志毅

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 50

设备已远程全部调试通讯完成，剩余联动功能未升级配置。

#14 - 2024-12-02 17:04 - 陆志毅

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 国产主机项目whyt_20241129.rar 已添加

已远程升级定制功能程序。

#15 - 2024-12-06 17:37 - 陆志毅

现场烟感告警，已指导排查处理。

#16 - 2024-12-09 17:57 - 陆志毅

新增烟感已配置接入，远程调试发现问题：主机设备配置页面重启SU和重启主机，提示成功，但实际均未生效，通过putty后台重启系统才恢复正常。

#17 - 2024-12-10 17:26 - 陆志毅

- 文件 dbCfg-new.db3 已添加

已全部调试配置完成。

文件

DAM1600C-串口版说明书.doc

504 KB

2024-10-29

玉绍涛

A3-5002.asp	4.49 KB	2024-11-26	陆志毅
A3-5002.js	451 Bytes	2024-11-26	陆志毅
SM5002.def	2.96 KB	2024-11-26	陆志毅
dbCfg.db3	619 KB	2024-11-27	陆志毅
dbCfg.db3	619 KB	2024-12-02	陆志毅
国产主机项目whyt_20241129.rar	59.6 MB	2024-12-02	陆志毅
dbCfg-new.db3	619 KB	2024-12-10	陆志毅