

项目综合 - 任务 #5931

北京纵横兴业科技发展有限公司

(合同编号: OM20241101-51) (内蒙古京达发电有限责任公司信息网络维修项目——鄂尔多斯市达拉特旗达拉特发电厂) (农能艺) (复购)

2024-11-01 16:25 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.20 小时
描述 1730449236643473.png 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2024-11-4 交货地址: 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗达拉特发电厂 收货人: 贾智飞 联系方式: 15690919393			

历史记录

#1 - 2024-11-04 11:16 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-04 14:57 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2024-11-06 10:58 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202449130663 2024.11.5

#4 - 2024-11-18 16:08 - 农能艺

1731917135142216.png

付款说明: 未付款

包装说明: 常规

快递说明: 顺丰

发货日期: 2024-11-18

交货地址: 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗达拉特发电厂

收货人: 贾智飞

联系方式: 15690919393

备注: 现场情况有变化, 增补以上设备, 设备部署清单见附件明细。

#5 - 2024-11-18 16:09 - 农能艺

1731917135142216.png

付款说明：未付款

包装说明：常规

快递说明：顺丰

发货日期：2024-11-18

交货地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗达拉特发电厂

收货人：贾智飞

联系方式：15690919393

备注：现场情况有变化，增补以上设备，设备部署清单见附件明细，开关电源客户自备。

#6 - 2024-11-19 10:56 - 农能艺

订单已付款

#7 - 2024-11-19 16:04 - 玉绍涛

485烟感地址：51-58

#8 - 2024-11-21 17:19 - 杜小栋

发送安装说明

#9 - 2024-12-06 17:33 - 杜小栋

剩余一台大金空调未通讯

#10 - 2025-01-02 17:45 - 杜小栋

3D图已升级

大金²⁰²⁵⁻¹

1735811138855035.png

#11 - 2025-01-06 16:42 - 杜小栋

故障设备指导排查

#12 - 2025-02-27 15:02 - 杜小栋

故障设备跟进

#13 - 2025-03-11 18:52 - 李凯健

故障设备问题排查

#14 - 2025-03-12 18:38 - 李凯健

两个485烟感手拉手接出现故障问题，改了延迟1000ms后还是出现同样问题

#15 - 2025-03-12 18:40 - 李凯健

修改了采集端口，待观察

#16 - 2025-03-13 18:36 - 李凯健

询问业主烟感目前没出现问题